

3395601

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~oplichtmogelijkheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid

Type der lokalen : app. 2de verd.

Plaats van onderzoek : app. Plantin & Moretuslei 63 V2 218 Antwerpen

Eigendom van : Sungur Sungur Plantin & Moretuslei 63 218 Antwerpen

Opdrachtgever :

Installateur :

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Atilla Akcaoglu Datum van onderzoek : 04-07-2012

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : Schak. : diff-4 300 mA 40A 2-polig

Meter-bordverbinding : kabeltype : EXVP aantal geleiders : doorsnede : mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders 4 Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 7,80 Ω

Aantal borden : Aantal eindstroombanen : Algemene isolatieweerstand : MΩ

Diff. schak. : algemene : 300 mA bijkomende : 30 mA

werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - nee Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

bord = (3) 2x20A aut 25mm² XVB

2x16A aut 15mm² XVB

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BESLUIT

De installatie is conform AREI met het AREI.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : 04-07-2013

zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijk wijziging

of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag aan in dienst gesteld

worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste

maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

.....

.....

voor de directeur,
de onderzoeker

BTW BE 0404.312.034

maatschappelijke zetel