



Beter gekeurd  
Bien vérifié

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE  
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

## L'INSTALLATION EST CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Brabant Wallon, Avenue Wilmart 129 boîte 1, 1360 PERWEZ  
T: 081 65 64 59, E: [btv.brabantwallon@btvcontrol.be](mailto:btv.brabantwallon@btvcontrol.be)

Rapport N°: 0293-180504-03 Date du contrôle : 04/05/18  
Extra date du contrôle:

### DONNEES GENERALES:


ADRESSE DE L'INSTALLATION : Druze  
RUE DU DIABLE VERT LOTS 16  
1390 GREZ-DOICEAU

PROPRIETAIRE: Druze  
Adresse : RUE DU DIABLE VERT LOTS 16  
1390 GREZ-DOICEAU

DEMANDEUR : BM ELEC  
Adresse : RUE DES HAYETTES 25  
6280 GOUGNIES

INSTALLATEUR : BM ELEC  
Adresse : RUE DES HAYETTES 25  
6280 GOUGNIES

### Visualisation de l'installation



EAN : Compteur n° 33050905 Index :

### DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation :	Nouvelle installation /	Type des locaux :	Unité d'habitation
Début travaux fondations :	Après	Installation électrique :	Après 01/10/81
Raccordement tension :	Mono 230V	RGIE art :	86
Câble aliment. tableau princ. :	4 x 10 mm <sup>2</sup>	Protection raccordement :	50 A
Type électrode de terre :	Boucle	Inter. gén. : type :	2p 63A/300mA
Nombre de tableaux :	1	Nombre de circuits term. :	16
Facteurs d'influences externes :		Schéma :	TT

### CONTROLE:

Visite de contrôle suivant : RGIE art. 270, Pres. distributeur  
Type de contrôle : Examen de conformité