



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
 Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Rapport n°: 2006/51039-1/11

F 032315

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
 Brabant : Tél.: 02 674 57 11 Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

1

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°: Demandeur:

Responsable des travaux: Electro Hoecht Installation: Lgt 109 Propriétaire/gestionnaire: Electro Hoecht
 Nom, Prénom: Electro Hoecht Nom, Prénom: Rue du Veit Coucou Adresse: Schaerhout 47
 N° carte d'identité: CP + Commune: 1428 Lillois CP + Commune: 3150 Hoecht
 N° TVA: BE 422.481.627 Tél.: Witex 200

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) RGPT
 Art 270 mise en usage modification extension Art 86 Art 271bis ① Unité d'habitation
 mobile temporaire Art 87 Art 278 ② Unité de travail domestique
 Art 271 périodique contrôle Art 88 Art ③ Parties communes
 Art 276 renforcement Art 276bis : vente d'une unité d'habitation Art Art ④ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN											<input checked="" type="checkbox"/> EAN non communiqué	<input checked="" type="checkbox"/> Compt.kWh non placé	
	Compt. kWh n°:	Index jour: nuit:										<input type="checkbox"/> Compt. kWh exclusif nuit:		
Données installation	Protection branchement (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>												n°: Index nuit:	
	Conçue pour U _n : <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400V <input type="checkbox"/>												Type de prise de terre:	
	Courant nominal maximum (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>												<input checked="" type="checkbox"/> boucle de terre <input type="checkbox"/> barres / piquets	
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal: <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type: <u>EXV.B</u>												<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Dispositif diff. gén.: <u>40</u> A / <u>300</u> mA												Nombre de tableaux: <u>1</u> Nombre de circuits terminaux: <u>22</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Voir annexe(s)														

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

Contacts Dir. Contacts Indir. Montage Appareils Matériel I>/section Schémas Contrôle bcl de défaut
 Résistance de dispersion de la prise de terre: 4,5 Ω Isolement général: 50 MΩ Continuité de terre Test dispositif diff.
 Le dispositif différentiel général: était plombé a été plombé n'a pas été plombé ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions	Visa GRD:
Nouvelle installation
<input checked="" type="checkbox"/> Néant
Infractions	Mandataire GRD:
Installation existante	Nom:
<input type="checkbox"/> Néant
Remarques	<u>Eclairage: 2 pour étage non-plombé</u> <u>idem sanitaire cuisine.</u>	Visa:
<input type="checkbox"/> Néant

Conclusion(s):

La nouvelle installation est conforme est conforme n'est pas conforme au RGIE.
 L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 30.01.2009
 • par le même organisme de contrôle (**)

Agent visiteur: Mievis E. Agent n°: 645 Date: 30.01.2009
 Annexe(s): Schéma(s) de position: Schéma(s) unifilaire(s):

Pour le Directeur Général: Signature

E. MIEVIS
 NR. 0675

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
 Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
 (**) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'à l'issue du maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 7 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

sanitair