

DE LA MISE EN VUE

COUT PAR DU
COMMISSION FIXEE D'AVANCE
COMMETTANT

COUT 100%

Technicus
voornaam en achternaam: Glunta Anthony
erkenningnummer: GV 19594 / TV

Datum onderhoud: 11-10-2014
Arbeidsduur: van 8:40 tot 9:40

Klant
voornaam en achternaam: Wets Rens
straat en nummer: 1640 Sint Renswoude
postnummer en gemeente: 1640 Sint Renswoude
tel: 0478.406.400
e-mail: ludo.wets@proxad.com

Kenmerken van het stooktoestel (indien van toepassing)
☒ Contraal: ☐ aangesloten als type B (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) ☐ andere, namelijk:
☒ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ niet-premix (G1) ☐ premix (G1) ☐ gasketel met ventilatorbrander (G1)
☐ Vloeibare brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:
Toestel
merk: Bosch
type: Condens
boiler: 20 L
fabrieksnummer: 8290076000744 473690108
nominaal vermogen (kW): 24

Goede staat van werking
De afsluiting van het elektrisch toestel moet aan de sluit worden bevestigd.

eenheid	Brandstof: 1: Voorbaar 2: Gasvormig 3: vast	Proef I: Inleidende meting	Proef II: Eindmeting ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK
keltemperatuur	1,2		50		

	%	1,2	3,9		
zuurstof (O ₂)	%	1,2	3,9		
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1,2	9,69		
stikstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	84		X
rookgastemperatuur (t ₁)	°C	1,2	45		
temperatuur verbrandingslucht (t ₂)	°C	1,2	18,7		
nettotemperatuur (t ₃ - t ₄)	°C	1,2	26,3		
verbrandingsrendement (H ₁)	%	1,2	98,7		X
verbrandingsrendement (H ₂)	%	1,2	98,9		

geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B) 1,2 ☐ OK ☐ Niet OK

Veilige staat van werking

	Pa	1,2,3	☐ OK	☐ Niet OK
druk rookgasafvoerkanaal (1100Pa)	Pa	1,2,3	☐ OK	☐ Niet OK
verlichting en ventilatie stooktoestel (Ventilator lokaal)		1,2,3	☒ OK	☐ Niet OK
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C) (Etanchéité gaz brûlé)		1,2	☒ OK	☐ Niet OK
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK	☐ Niet OK

* Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

Eindbeoordeling
(indien van toepassing)
☒ Het stooktoestel werkt goed ☒ veilig
☐ Het stooktoestel werkt niet goed ☐ niet veilig

Gebruik en maatregelen
Gebruik die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Andere opmerkingen:

Handtekening
voor kennisname: Leexkin
(handtekening klant)

(handtekening erkende technicus (gas of stooktoestel) of gasinstallatievakman (vaste brandstof))
Alvast uitgerust met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het gebruik van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de productie van warmte voor de productie van elektriciteit. De afsluiting van het toestel moet aan de sluit worden bevestigd. Meer informatie op www.vlaanderen.be
Het departement Omgang heeft veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenszake. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgang.