

Rapport 09/01/60/044  
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Teller nr.: 34 043 581  
Stand I: 000 001,1 Stand II: 000 001,0

## PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

*Op basis van de interne procedure QPRO.ELE/001*

**Aard van onderzoek** : indienststellingsonderzoek volgens AREI art. 86-270.  
Nieuwe installatie.

**Type der lokalen** : woning.

**Onderzoeker** : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 08.01.2009.

**Plaats van onderzoek** : Oude Heerweg-Ruiter 183-4 te 9250 Waasmunster.

**Eigendom van** : Dhr. en Mevr. **Poppe**, Groenselstraat 4 te 9250 Waasmunster.

**Opdrachtgever** : Dhr. **Poppe Werner**, Groenselstraat 4 te 9250 Waasmunster.

**Installateur** : Dhr. **Poppe Werner**, Groenselstraat 4 te 9250 Waasmunster.

**ID-kaart** : 590 2829408 41 uitgereikt te Waasmunster op 14.03.2006.

### BESCHRIJVING

**Dienstspanning:** 1 x 230 V.  
**Meter-bordverbinding:** VOBST 2 x 10 mm<sup>2</sup>.  
**Aardelektrode:** aardpen(nen) + VOB 16 mm<sup>2</sup>.  
**Spreidingsweerstand:** 18 Ω.  
**Aantal borden:** 1.  
**Aantal eindstroombanen:** 17.  
**Algemene isolatieweerstand:** 20 MΩ.  
**Beschrijving:** zie schema in bijlage.

**Max. beveiliging:** 2 x 63 A.  
**Beveiliging maatschappij:** 2 x 40 A.

**Differentieelschakelaar:** Alg.: 2p. 63 A 300 mA (type A).  
2p. 63 A 30 mA (type A) (kringen LMNOP).

### NOTA'S:

De bijkomende equipotentiale verbindingen zijn nog aan te sluiten.  
De badkamer is niet afgewerkt.

### INBREUKEN:

Geen.

### BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.  
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 08.01.2034, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,  
alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur  
de onderzoeker



**Jurgen MOENS**  
Kruiskouterstraat 59  
Lennik  
O.C.B. 1750  
02/269.07.07  
0475/45.23.82