



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbuggen vzw. www.btvcontrol.be

- ☒ BTV Antwerpen
☐ BTV Brabant-Wallon
☐ BTV Brussel
☐ BTV Hainaut
☐ BTV Liège
☐ BTV Limburg
☐ BTV Namur / Luxembourg
☐ BTV Oost-Vlaanderen
☐ BTV Vlaams-Brabant
☐ BTV West-Vlaanderen

Tel. 03 216 28 90
Tel. 081 65 84 59
Tel. 02 230 81 82
Tel. 064 33 64 55
Tel. 04 253 19 72
Tel. 011 42 18 34
Tel. 083 21 35 27
Tel. 09 252 45 45
Tel. 016 63 47 45
Tel. 056 70 54 05

btv.antwerpen@btvcontrol.be
btv.brabantwallon@btvcontrol.be
btv.brussel@btvcontrol.be
btv.hainaut@btvcontrol.be
btv.liege@btvcontrol.be
btv.limburg@btvcontrol.be
btv.namur@btvcontrol.be
btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

U. Ref.:

O. Ref.:

Verslagnr.: B/ASCB004/06

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Stijn Smeyerslaan 37
2000 Lier

EIGENAAR: Van Lijck Ghislaine
Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Gimelle P.v.b.a.
Adres: Willemslaan 4

INSTALLATEUR: Stec Ngelen
Adres: _____

BTW of IK: 0809.549.042

EAN: _____
Teller nr. _____
Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 02/06/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (KB 4.12.2012) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 11.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2 x 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Aut Flex

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type ND1

Type van de aardelektrode: bus baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 11; RA: 23 Ohm; RI tot 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

*Schermbanden te installeren op de 4.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

aan de

aan de

aan de

aan de


BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 02/06/16 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is niet conform.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.


De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

B. B. B.



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,



Afgev. erkend organisme
.. / .. / 2015

Ghislaine Van Dijk
Stijn Streuvelslaan 37
2500 Lier

Verantw. uitvoering
.. / .. / 2015


Gemelec bvba

BE 0808.549.042


Azalealaan 4
2560 Nijlen

Tel: 0475/23 78 15

Gelijkvloers



1e verdieping



2e verdieping

