

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 121993
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: raymond@srtechnics.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6607025
Voorl. verslagnr.:
Datum: 27/01/2026

Afdeling: ELE



Klant / Opdrachtgever:

STUCAPRO
VINKENSTRAAT 31
2530 BOECHOUT

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 617 VANDEGHINSTE WOUTER
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: THOMAS DEBRA Adres: VLEERAKKERSTRAAT 38/6 2100 DEURNE-ANTWERPEN
Installateur/verantw. werk: Naam: STUCAPRO Adres: VINKENSTRAAT 31 2530 BOECHOUT B.T.W.: BE0845511782
Adres installatie: THOMAS DEBRA VLEERAKKERSTRAAT 38/6 DEURNE - Private HS-cabine: NEE
ANTWERPEN 2100 Toestel/Install. ID: VLEERAKKERSTRAAT 38/6
Type installatie: appartement LS01 20260127
EAN nr.: 541 448 860 001 680 786 Netbeheerder: Fluvius Teller nr.: 1200142533 Nachtteller nr.: /

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatie datum: ☐ < 01/10/1981 ☒ ≥ 01/10/1981 en < 01/06/2020 ☐ ≥ 01/06/2020 en < 01/06/2023 ☐ ≥ 01/06/2023 ☐ ≥ 01/03/2025
Afwijkingen: deel 8: toegepast en onderafd. 6.5.8.1, punt: nvt (1: extra Diff.; 2: contactdozen; 3: ruimtes bad/douche)
Datum: 27/01/2026 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/01/2051

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting: ondergronds	Wachtbuis: geplaatst	Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 1N400V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding:	kabeltype: XVB	aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling:	kabeltype: DNB	aantal geleiders: DNB	doorsnede: DNB mm ²
Aardverbinding: aard:	gemeenschappelijk	bereikbaarheid: in orde - gemeenschap. aardonderbreker is bereikbaar onder tellers maatschappij.	
Aardelektrode: type:	lus	sectie: 35 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene:	2p 40A/300mA	bijkomende: 2p 40A/300mA	
Eéndraadschema en situatieplan:	zie bijlage	referentie:	
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:	in orde	Staat vast of - opgesteld materieel:	in orde
Aanwezige bijzondere installaties:	☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna	☐ voeding elektrisch voertuig	☐ -
Nog niet geplaatst:	☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V.	☐ verlichting	☐ -
	☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd -	☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding	
Aantal borden: 2	Aantal eindstroombanen, incl reserve:	13 + 1	

RESULTATEN

Algemene isolatiweerstand: 36,2 MOhm	Spreidingsweerstand: 4,77 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde	Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde	onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde	Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	geen
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



De

agent-onderzoeker

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf