


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Lode Vissenaekenstraat 54 bus 33, 2640 Mortsel

appartement

identificatiecode: 11029-G-2014/0072/EP15199/A001/D01/SD014

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 12-05-2020

Handtekening:

VALERIE VANRYCKEGHEM
STUDIEBUREAU TECCLEM
EP15199

Dit certificaat is geldig tot en met 7 juli 2029.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

Het E-peil voldoet.

E54

Eis
E54BEN
E30**Andere eisen**

Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

Vloeren

Muren

Vensters

Dak

Andere constructiedelen



Het K-peil (K27) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	06/03/2014
Datum einde van de werken	01/08/2020
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	7.535
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	74
Beschermde volume (m ³)	312
Verliesoppervlakte (m ²)	48
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	102
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	12,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,61
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.453
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20599553 / 20606258

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

VALERIE VANRYCKEGHEM
STUDIEBUREAU TECCEM
Eekhoutdriesstraat 18, 9041 Gent
EP15199 | 0534392794

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.