







p. 1/5 Eendraadschema	Installateur Quantum Van Der Graesenlaan 10 A 2980 Zoersel Tel.: 03 295 75 80 GSM: +32 474 42 48 99 e-mail: info@elektriciteit-schema.be BTW BE 0640.849.504	Plaats van de elektrische installatie De Kinder Buizegemlei 90 Bus 42650 2650 Edegem
Datum: 17/05/2017		
3 x 400V + N ~ 50Hz		
Gedragen in het verspreidingsnet voor mogelijk andere of andere veranderingen		





Plaats van de elektrische installatie
De Kinder
Buizegemlei 90 Bus 42650
2650 Edegem




Installateur
Quantum
Van Der Graesenlaan 10 A
2980 Zoersel
Tel.: 03 295 75 80 GSM: +32 474 42 48 99
e-mail: info@elektriciteit-schema.be
BTW BE 0640.849.504

p. 2/5
Eendraadschema

Datum: 17/05/2017

3 x 400V + N ~ 50Hz

Document is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade van fouten van de installateur



Plaats van de elektrische installatie
 De Kinder
 Buizegemlei 90 Bus 42650
 2650 Edegem

Installateur
 Quantum
 Van Der Graesenlaan 10 A
 2980 Zoersel
 Tel.: 03 295 75 80 GSM: +32 474 42 48 99
 e-mail: info@elektriciteit-schema.be
 BTW BE 0640.849.504



p. 3/5
Situatieschema
 Datum: 17/05/2017
 3 x 400V + N ~ 50Hz
 De afbeelding is niet verantwoordelijk voor de afbeelding van de afbeelding.

1	
A	Verlichting Keuken, Badkamer, Inkomhal + Bureau
B	Verlichting Woonkamer + Berging + Slaapkamer
C	Verlichting + Stopcontact Kelder
D	Stopcontacten Keuken, Koelkast + Dampkap
E	Stopcontacten Hal + Slaapkamer + Berging
F	Verwarming Badkamer
G	Voeding Vaatwasmachine
H	Stopcontacten Woonkamer
I	Stopcontact Badkamer + Computer
J	Stopcontacten TV
K	Voeding Wasmachine + Droogkast
L	Verwarming + Rolluik slaapkamer
M	Verwarming Bureel
N	Voeding Kookplaat + Oven
O	Voeding Doorstomer
2	
P	Voeding Thermostaat
Q	Dagsturing oplaadregelaar
R	Nachtsturing oplaadregelaar
T	Verwarming vooraan
U	Verwarming achteraan





Plaats van de elektrische installatie

De Kinder
 Buizegemlei 90 Bus 42650
 2650 Edegem

Installateur

Quantum
 Van Der Graessenlaan 10 A
 2980 Zoersele
 Tel.: 03 295 75 80 GSM: +32 474 42 48 99
 e-mail: info@elektriciteit-schema.be
 BTW BE 0640.849.504



	Aarding	1			Teller - kWh	2
	Aardingsstrip	1				
	Aftakkest	6			Verliesstroomschakelaar Δ300mA - 4P	1
	Automaat - 2P - 16A	4			Verliesstroomschakelaar Δ300mA - 4P - 40A	1
	Automaat - 2P - 20A	10				
	Automaat - 2P - 2A	2			Verwarmingstoestel	5
	Automaat - 3P - 20A	1				
	Automaat - 4P - 16A	2				
	Automaat - 4P - 20A	1				
	Contactdoos - Kinderbescherming	43				
	Leiding - XVB 3G1,5					
	Leiding - XVB 3G2,5					
	Leiding - XVB 5G2,5					
	Lichtpunt	11				
	Motor	1				
	Schakelaar - Dubbelpolig	2				
	Schakelaar - Enkelpolig	7				
	Schakelaar - Enkelpolig - Rollikschakelaar	1				
	Schakelaar wissel - Enkelpolig	4				
Plaats van de elektrische installatie			Installateur			
De Kinder			Quantum			
Buizegemlei 90 Bus 42650			Van Der Graesenlaan 10 A			
2650 Edegem			2980 Zoersel			
			Tel.: 03 295 75 80 GSM: +32 474 42 48 99			
			e-mail: info@elektriteit-schema.be			
			BTW BE 0640.849.504			
						
			p. 5/5			
			Materiaallijst			
			Datum: 17/05/2017			
			3 x 400V + N ~ 50Hz			
			Teken en een verantwoordelijke van ingekopde materialen of andere voorwerpen			