Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

Verslag van onderzoek: controle van een zonnepaneelinstallatie

Datum van bezoek:
01-11-2022

Plaats van onderzoek::
Saunierlei 17 - Hemiksem 2620

Verslagnummer:
2.791

Inspecteur:
Ertugrul Sener

Keurtype:
De ingebruikname nieuwe installatie (6.4)

Besluit:
Conform

Algemene beschrijving

Adres	Saunierlei 17 - Hemiksem 2620
Eigenaar	Dylan Cremingen
Adres van eigenaar	
Installateur	

Algemene beschrijving

DNB	Fluvius
EAN	
Algemene bescherming	A définir A
Net spanning	2X230 V
Nummer teller	35130635
meterstand dag	73592
Differentieel	300mA - 40A

Fotovoltaïsche installatie

Pn module:	395 W
Aantal modules:	7

Omvormer(s)

Merk	Model	Vermogen AC max (VA)
Growatt	MIN 2500TL-XE	2500W

Serienummer omvormer 1: RSJ0BGQ08Y

Controles en metingen

Spreidingsweerstand van de	13 Ω

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

aardverbinding	
Isolatie	>0,5MOhms
Aansluiting	OK
Directe en onrechstreetse aanraking	OK
Bescherming tegen overstroom	OK
Vast materieel	OK
Equipotentieels	OK
Schema's	OK

Besluit

BESLUIT : CONFORM

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie.
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Voor de directie, de inspecteur:

Atlas Controle
02/726 64 04
office@atlascontrole.be
www.atlascontrole.be

Annexes

