



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTW Antwerpen
- BTW Brabant-Wallon
- BTW Brussel
- BTW Hainaut
- BTW Liège
- BTW Limburg
- BTW Namur / Luxembourg
- BTW Oost-Vlaanderen
- BTW Vlaams-Brabant
- BTW West-Vlaanderen

- Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Teller nr. 37500806
 Index: _____

Verslagnr. 28/10522/04

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2300 Turnhout Steenweg op Gierik 140
 EIGENAAR: Couwenberg
 Adres: _____
 OPDRACHTGEVER: MRC BUBA
 Adres: 2470 Petee
 INSTALLATEUR: _____
 Adres: Borg 21
 BTW of IK: 0842 078 971

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 22/5/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens (AREI art. 270) (AREI art. 270) (AREI art. 270) (AREI art. 270 bis) (ARAB art. 262) (K.B. 12-2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)
 Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Verloopig - Verzuiving - Verkoop - wooneenheid: Type der lokalen: woning
 Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 11.83 AREI art.86
 Aansluiting: Spanning: 230 V Bescherming van de aansluiting: out 40 A
 Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 40t 300mA
 Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
 Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 21; RA: 28 Ohm; RI tot 1 MOhm
 Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____
zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	_____
de aangestelde van de stroomverdelers	_____
naam:	_____
handtekening:	_____

BESLUIT

- 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/5/2039 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- 2. De installatie is **niet conform**.
- 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening) 288 PDG



voor de Directeur,

