



ACA -vzw - Erkend controle-organisme
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
BE 0811.407.869 / TEL: 051/200 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be

Referentie: 202304008432 v1
Datum controle: 08/05/2023
Agent-bezoeker: Bjorn Van Den Heuvel
Besluit: Conform



BELAC 489-INSP
EN ISO/IEC 17020

ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 - KB 08/09/2019)

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: EPQ, Looiweg 10, 2330 MERKSPLAS
Eigenaar: Peeraer
Installateur: EPQ, Looiweg 10, 2330 MERKSPLAS
BTW-nr.: BE 0743 848 755

Installateur = persoon of personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk

Identificatie van de elektrische installatie:

Plaats controle: Vaartstraat 1, 2330 MERKSPLAS
EAN-code installatie: 541 449 500 001 328 354
Tarief teller(s): Dag
Nummer teller(s): 2354767
Index teller(s): 260113
Type installatie: Woonenheid
Private HS-cabine: Neen
DNB: Fluvius
Type lokaal: Open woning

Aard van de controle:

Overeenkomstig de voorschriften van Boek 1 - Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning - Interne procedure QPRO/ELE/001

Type controle: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering: ☐ Vóór 01/10/1981 ☐ Na 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 ☒ Na 01/06/2020
Nota's: Zie rubriek "VASTSTELLINGEN - Opmerkingen"
Afwijkingen (Deel 8): Niet toegepast
Herkeuring op verslag: /

Algemene gegevens van de elektrische installatie:

Nominale spanning: 1 x 230V
Voedingsleiding hoofdbord: 2 X 10 mm²
Aardelektrode: Niet vast te stellen
Max. nominale stroom: 40 A
Type: VOBst
Nominale waarde aansluitautomaat: 40 A
Type aardverbindingssysteem: TT
Sectie aardelektrode: /
Sectie aardgeleider: 16 mm²
Aantal borden: 1
Aantal stroombanen: 20
Gedecentraliseerde productie-installatie: Niet aanwezig
AC-Vermogen (maximaal): / kVA
☐ PV-installatie ☐ Batterij-opslag ☐ Waterstofcentrale ☐ Warmte-kracht-koppeling ☐ Windmolen

Algemene beschrijving van de differentieelstroominrichtingen:

Hoofddifferentieelstroominrichting(en):

Nominale stroom I_n: 40 A
Extra: /
Gevoeligheid ΔI: 300 mA
Aantal polen: 2
Type: A
☐ Niet aanwezig

Bijkomende differentieelstroominrichting(en):

Nominale stroom I_n: 40 A
Extra: /
Gevoeligheid ΔI: 30 mA
Aantal polen: 2
Type: A
☐ Niet aanwezig

Schema's en plannen van de installatie:

Eendraads- of stroombaanschema('s): Versie/nr. 1
Situatieplan(nen): Versie/nr. 1
Document(en) van de veiligheidsinstallaties: Versie/nr. /
Document(en) van de kritische installaties: Versie/nr. /
Datum: 08/05/2023 ☒ In orde ☐ Niet aanwezig
Datum: 08/05/2023 ☒ In orde ☐ Niet aanwezig
Datum: / ☒ Niet van toepassing ☐ Niet aanwezig
Datum: / ☒ Niet van toepassing ☐ Niet aanwezig

Metingen, controles en beproevingen:

Spreadingsweerstand aardverbinding: 18,5 Ω
Algemene isolatieweerstand: 360 MΩ
Test differentieelstroominrichting(en): Testknop: OK
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: Algemeen: OK
Bescherming onrechtstreekse aanraking: OK
Staat van het vast (opgesteld) materiaal: OK
Meetmethode: RE
Meetspanning: 500 V
Foutlus: OK
Equipotentiale verbinding: OK
Bescherming rechtstreekse aanraking: OK
Staat van het verplaatsbaar materieel: /

BESLUIT:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 08/05/2048

☐ door hetzelfde organisme

☒ door een organisme naar keuze

- ☒ De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
- ☒ De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.
 - ☐ tijdens een vorig plaatsbezoek
 - ☒ tijdens huidig plaatsbezoek
- ☐ Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld mag in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.
- ☐ De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.
- ☐ Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
- ☐ De koper is ertoe gehouden zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd.

Namens de technisch verantwoordelijke, de agent-bezoeker:



ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

De reglementaire voorschriften:

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie. Dit dossier wordt ter beschikking gehouden van iedere persoon die het mag raadplegen. Een kopie van dit dossier wordt ter beschikking gesteld van elke eventuele huurder. De verkoper is ertoe gehouden het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen.

Elke wijziging aan de elektrische installatie dient uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 en dient vermeld te worden in het dossier. Elke belangrijke wijziging of uitbreiding dient het voorwerp uit te maken van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname. Deze controle wordt uitgevoerd door een erkend organisme.

De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

De plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installaties zijn raadpleegbaar op de website van ACA vzw (www.acavzw.be).

Een kopie van dit verslag wordt gedurende een periode van 5 jaar bewaard door het erkend organisme. Het verslag wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen.

Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Stappenplan in geval van een conforme elektrische installatie:

Dit verslag mag enkel in zijn geheel afgedrukt of gekopieerd en verspreid worden. In zijn digitale vorm geldt dit rapport als origineel exemplaar.

Referentie: 202304008432 v1
Uitgiftedatum verslag: 08/05/2023 - Datum controle: 08/05/2023 (10:45 - 11:06)