

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Rapport de viste: contrôle d'une installation photovoltaïque

Date du contrôle: 27/12/2023	Agent-Visiteur: Simon Lemaitre	Conclusion: Conforme
Lieu du contrôle: Route de Habay 68, 6717 Attart, Belgique	Type de contrôle: Avant la mise en service (6.4)	Testeur d'installation: MT-004/24080635
Numéro de rapport: 19.483	Date d'émission: V1 27/12/2023 18:34:01	

Donneur d'ordre

Nom	■■■■
Adresse	Route de Habay 68, 6717 Attart, Belgique
Email	

Base(s) réglementaire(s)



663 - INSP
RGIE. Règlement général des installations électriques

Données générales

Adresse de l'installation	Route de Habay 68, 6717 Attart, Belgique
Propriétaire	■■■■
Adresse du propriétaire	Route de Habay 68, 6717 Attart, Belgique
Installateur	■■■■

Données de raccordement

GRD	Ores
Code EAN	541449020704690997
Protection générale	40 A
Tension de service	3X230 V
Numéro de compteur	16475681
Index consommation jour	002614.6
Index consommation nuit	003214.4
Protection différentielle	300mA - 40A

Installation Photovoltaïque

Pn module:	430 W
Nombre de modules:	19

Onduleur(s)

Constructeur	Modèle	Puissance AC max (VA)
--------------	--------	-----------------------

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Constructeur	Modèle	Puissance AC max (VA)
Huawei	SUN2000-4.6KTL-L1	5000VA

Numéro de série onduleur 1: HV22B0122561

Contrôles et mesures

Résistance de terre	25 Ω
Isolement	>0,5MOhms
Raccordement	OK
Contact direct et indirect	OK
Protection contre les surintensités	OK
Matériel fixe	OK
Equipotentialités	OK
Schémas	OK

Remarques

- Le contrôle porte uniquement sur la partie photovoltaïque et à son impact sur l'installation existante.
- Les schémas électriques sont à joindre au dossier technique de l'installation électrique
- Le contrôle électrique porte uniquement sur les parties visible de l'installation
- Il est primordial que le responsable des travaux veille à ce que le matériel placé respecte scrupuleusement les prescriptions du fabricant tout au long de la durée de vie de l'appareil.

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessible.
L'installation est conforme aux prescription du Livre 1 concernant les installations photovoltaïques domestiques.
Pour le directeur, l'inspecteur:

