06 SEP 2013

DOUBLE EXEMPLAIRE DELIVRE A LA SUITE DE LA VISITE DU 12/07/2013

Rapport n° : G/11/12/13026/5306

vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium
Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 39 • 1800 Vilvoorde
Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 57 99 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyntjenslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

BELAC 040-INSP

F 266355

O Antwerpen-Limburg	tél : 03 221 66 11	O Oost & West -Vlaanderen	tél : 09 244 77 11
O Brabant	tél : 02 674 57 11	● Wallonie	tél : 081 432 611

Résl code : 1

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ~~ET/OU DE VISITE DE CONTROLE~~ D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :	Installation :	Propriétaire / gestionnaire :
Nom, Prénom : HANCHIER MERGE	Nom, Prénom : [redacted]	
	Adresse : Rue Maurice Grevisse, 2	1 dom
N° carte d'identité :	CP + Commune : 6724 Rulle	
N°TVA : BE	Tél. : /	/

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) O

● Art 270	● mise en usage	~~O modification~~	~~O extension~~	● Art 86	~~O Art 271bis~~	● Unité d'habitation
	~~O mobile~~	~~O temporaire~~		~~O Art 87~~	~~O Art 278~~	~~O Unité de travail domestique~~
~~O Art 271~~	~~O périodique~~	~~O contrôle~~	O	~~O Art 88~~	~~O Art ....~~	~~O Parties communes~~
~~O Art 275 : renforcement~~	~~O Art 276bis : vente d'une unité d'habitation~~			~~O Art ....~~	~~O Art ....~~	~~O Unité de travail~~

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	● EAN non communiqué / ~~O Compt. kWh non placé~~
	Compt. kWh n° : 20213132 Index jour : 06313,2 nuit : 03644,7	~~O Compt. kWh exclusif nuit~~
	Protection branchement (A) : O20 ●25 ~~O32~~ ~~O40~~ ~~O50~~ ~~O63~~ ~~O80~~ ~~O100~~ O.....	~~n° : ..... Index nuit : .....~~
Données installation	Conçue pour U_N : ~~O 230 V~~ ● 3x230 V ~~O 3N400 V~~ O.....	Type de prise de terre :
	Courant nominal maximum (A) : ~~O20~~ ~~O25~~ ~~O32~~ ●40 ~~O50~~ ~~O63~~ ~~O80~~ ~~O100~~ O.....	~~O boucle de terre~~ ● barres / piquets
	Câble d'alimentation tableau principal : 1 x 6 mm² - Type : V.V.B	O .....
Description Installation ● Voir annexe(s)	Dispositif diff. gén. : 40 A 300 mA Nombre de tableaux : 2	Nombre de circuits terminaux : 23 + 2

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

● Contacts dir.	● Contacts indir.	● Montage	● Appareils	● Matériel	● I>/section	● Schémas	~~O Contrôle bel de défaut~~
● Résistance de dispersion de la prise de terre : 20 Ω			● Isolement général : 6,5 MΩ		● Continuité de terre		● Test dispositif diff.

Le dispositif différentiel général : ~~O était plombé~~ ● a été plombé ~~O n'a pas été plombé~~ ~~O ne peut pas être plombé~~

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle Installation ● Néant	
~~Infractions Installation existante~~ ~~O Néant~~	
Remarques ● Néant	Visa GRD ou mandataire :

Conclusion(s) :

● La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

~~O L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.~~

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 22/07/2038 (*)

O par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur :

Nom : José TOUSSAINT Agent n° 1118 Date 22/07/2013

Pour le Directeur Général : Signature

TOUSSAINT José
Inspecteur Electricité
n° 1118

Annexe(s) : O Schéma(s) de position : ..... O Schéma(s) unifilaire(s) : ..... O .....

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

O Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.

O Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

15 001 0 1 22

Scanné avec CamScanner