

repérage coffret

- A : prise salon + salle à manger
- B : éclairage séjour + bureau +sam +cuisine +wc
- C : éclairage hall bas + haut + sonnette
- D : prise bureau + prise extérieur
- E : prise local technique + buanderie
- F : prise hall bas + frigo + poele+ office
- G : abris de jardin
- H : radiateur chambre amis
- I : ilot + hotte
- J : alarme
- K : chambre arrière gauche
- L : radiateur arrière gauche
- M : chambre parents
- N : radiateur parents
- O : chambre arrière droit
- P : radiateur arrière droit
- Q : prises cuisine
- R : four
- S : Taque
- T : volet bureau , buanderie , cuisine
- U : aspirateur
- V : pompe à chaleur
- W :
- X :
- Y : pompe

Pour vinsolle, le 28 juin 2017



VINÇOTTE asbl
Jose Toussaint
1118

Z : prises chambre ami

A' : compresseur

B' : volet général

C' : réserve

D' : ventilation + prises grenier

E' : réserve

F' : machine à laver

G' : sèche linge

H' : lave vaisselle

I' : salle de douche


J' : salle de bain

K' : pompe coffret elec

Pour vinçotte, le 18 juin 2017



VINÇOTTE asbl
Jose Toussaint
1118



Propriétaire / Eigenaar : *schmidt*

rue golberg
6700 sampont

Tel : 061279295
Fax : 061270175

Ets Gofflot Jany
Chaussée de Recogne 18
6840 Neufchâteau



électricité


Pour vinsolle, le 29 juin 2017

VINCOTTE asbl
Jose Toussaint
1118



Date / Datum : 21-11-16
N° Document / Documentnr.:
Version / Versie :

[Signature]



Pour vingolite, le 28 juin 2017



VINÇOTTE asbl
Jose Toussaint
1118

[Signature]



Tel : 061279295
Fax : 061270175

Ets Gofflot Jany
Chaussée de Recogne 18
6840 Neufchâteau

Propriétaire / Eigenaar : *[Signature]*
rue golberg
6700 sampont

Tel :
Fax :
Email :

électricité

Echelle / Schaal :

Date / Datum : 21-11-16

N° Document / Documentnr.:

Version / Versie :

6840

Neufchâteau

Tel : 061279295

Fax : 061270175

Tel :

Fax :

Email :

Ets Gofflot Jany

Chaussée de Recogne 18

Neufchâteau

Tel : 061279295

Fax : 061270175

Tel :

Fax :

Email :

Propriétaire / Eigenaar : *[Signature]*

rue golberg

6700 sampont

électricité

Echelle / Schaal :

Date / Datum : 21-11-16

N° Document / Documentnr.:

Version / Versie :

6840

Neufchâteau

Tel : 061279295

Fax : 061270175

Tel :

Fax :

Email :

Propriétaire / Eigenaar : *[Signature]*


rue golberg

6700 sampont

Pour visio, le 28 juin 2017

VINÇOTTE 1118
VINÇOTTE asbl
Jose Toussaint

[Signature]




Ets Gofflot Jany Chaussée de Recogne 18 6840 Neufchâteau	Propriétaire / Eigenaar : rue golberg 6700 sampont Tel : Fax : Email :	électricité	Echelle / Schaal : Date / Datum : 21-11-16 N° Document / Documentnr.: Version / Versie :
--	---	---------------------------	---

Pour vinsolte, le 28 juin 2017



VINÇOTTE asbl
Jose Toussaint

[Signature]



Ets Gofflot Jany

Chaussée de Recogne 18

6840 Neufchâteau

Tel : 061279295

Fax : 061270175

Tel :

Fax :

Email :

Propriétaire / Eigenaar : rue golberg

6700 sampont

électricité

Echelle / Schaal :

Date / Datum : 21-11-16

N° Document / Documentnr.:

Version / Versie :



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé I Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n°:

GEN/15/0

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☒ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



F 098081

Rési code:

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux:

Installation:

Propriétaire / gestionnaire:

Nom, Prénom: <u>GOFFLOIT Jany</u>	Adresse: <u>Rue du Goldberg</u>	<u>iolem</u>
N° carte d'identité:	CP + Commune: <u>6700 SAMPONT</u>	
N°TVA: <u>BE0867 440 613</u>	Tél: <u>1</u>	

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☒ Art 270	☒ mise en usage	☒ modification	☒ extension	☒ Art 86	☒ Art 271bis	☒ Unité d'habitation
☒ Art 271	☒ périodique	☒ contrôle	☒ temporaire	☒ Art 87	☒ Art 278	☒ Unité de travail domestique
☒ Art 276	☒ renforcement	☒ Art 276bis	☒ vente d'une unité d'habitation	☒ Art 88	☒ Art	☒ Parties communes
☒ Art 276	☒ renforcement	☒ Art 276bis	☒ vente d'une unité d'habitation	☒ Art	☒ Art	☒ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN	☒ EAN non communiqué	☒ Compt. kWh non placé
Compt. kWh n°: <u>15.99.2301</u>	Index jour: <u>000653</u>	Index nuit: <u>000030,5</u>	☒ Compt. kWh exclusif nuit:
Protection branchement (A): <u>020 025 032 040 050 063 080 100</u>	n°:	Index nuit:	
Données installation	Conçue pour U _N : <u>0230 V</u>	☒ 3x230 V	☒ 3N400 V
Courant nominal maximum (A): <u>020 025 032 040 050 063 080 100</u>	Type de prise de terre:	☒ boucle de terre	☒ barres/piquets
Câble d'alimentation tableau principal: <u>4</u> X <u>16</u> mm ² - Type: <u>VD.B</u>		☒	
Description installation	Dispositif diff. gén.: <u>40</u> A <u>1300</u> mA	Nombre de tableaux: <u>1</u>	Nombre de circuits terminaux: <u>33 + 4</u>
☒ Voir annexe(s)			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☒ Appareils	☒ Matériel	☒ I ₂ /section	☒ Schémas	☒ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: <u>3</u> Ω	☒ Isolement général: <u>100 MΩ</u>	☒ Continuité de terre	☒ Test dispositif diff.				
Le dispositif différentiel général: ☒ était plombé ☒ a été plombé ☒ n'a pas été plombé ☒ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	
☒ Néant	
Infractions Installation existante	
☒ Néant	
Remarques	Visa GRD ou mandataire:
☒ Néant	

Conclusion(s):

- ☒ La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.
☒ L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

Agent visiteur:

Nom: Jose TOUSSAINTAgent n°: 1118Date: 28/06/2017

Pour le Directeur Général: Signature

Annexe(s): ☒ Schéma(s) de position: 2☒ Schéma(s) unifilaire(s): 3

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
☒ Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
☒ Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

15 001 0 1 23