



DOSSIER

ELECTRICITE

**VENTE ET INSTALLATION
MATERIEL ELECTRIQUE
DOMOTIQUE - ECLAIRAGE**

GSM 04731970.114 OU 04951275.037

TEL : 061/22.35.53 FAX : 061/ 22.58.43

TVA: BE 475.144.996

PROPRIETAIRE : [REDACTED]

CHANTIER :

Lotissement SWRL, lot n°20
Rue du chenel
6724 MARBEHAN

RESPONSABLE DU TRAVAIL :

ARDENNE-ELEC SPRL

Avenue de Bouillon , 58

6800 LIBRAMONT

Tél : 061 / 22 35 53

RESPONSABLE DE L'ORGANISME AGREE : *Pour vu.*

Vinçotte

José TOUSSAINT

Date : *18/10/2006*


Signature : *[Signature]*

VALEUR DE LA TERRE : *21,5* Ohms

TENSION D'ALIMENTATION : 2 x 230V


DETAIL DES CIRCUITS

CIRCUIT	DESIGNATION	AMP	DIFF.
A	PRISES + ECLAIRAGE GARAGE	20A	300MA
B	PRISES + ECLAIRAGE CAVE	20A	300MA
C	PRISES HALL SOUS-SOL + CH1	20A	300MA
D	PRISES CUISINE 1	20A	300MA
E	PRISES FOURN - HOTTE	20A	300MA
F	PRISES SEJOUR	20A	300MA
G	PRISES CH2 + PALIER	20A	300MA
H	PRISES CH3	20A	300MA
I	PRISES EXTERIEUR	20A	300MA
J	CUISINIERE	32A	300MA
K	CHAUDIERE	10A	300MA
L	ECLAIRAGE SEJOUR - CUISINE - TERRASSE	16A	300MA
M	ECLAIRAGE CH 1 - 2	16A	300MA
N	ECLAIRAGE HALL - CH 1 - SONNERIE	16A	300MA
O	MACHINE A LAVER	20A	30MA
P	SECHE-LINGE	20A	30MA
Q	LAVE-VAISSELLE	20A	30MA
R	BUANDERIE	20A	30MA
S	SALLE DE BAIN	16A	30MA
T			
U			
V			
W			
X			
Y			
Z			


Pour vinçolle 



Pour wingolle



Power vinçante





AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11 AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11 Code PC Rés. 1
 AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11 AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Personnes responsables de l'exécution du travail: **RAPPORT n°: PO11182651**
 Nom, Prénom: **TOUILLAUD Daniel** Membre n°:
 N° de TVA: Installation: Nom: **[REDACTED]**
 ou n° de la carte d'identité: Adresse: **Rue du Chenel**
 Distributeur: **Interlux** **6724 Harbeman**
District d'Arlon Date de visite: **le 18 Octobre 2006**
 Propriétaire ou Mandataire: Tél.:
 Compteur: n°: Index: Nom, Prénom: **[REDACTED]** **Rue**
 Type de comptage: jour - bihoraire - nuit - Adresse: **du Chenel, 6724 Harbeman**
 Demandeur: **Ardenne Elec.**

Type de visite: 270 271 278 RGIE Nature de l'installation: Nouvelle Extension Modifi. Existante Temporaire
 Contrôle sur base des prescriptions du: RGIE: art. 86 87 88 89 RGPT
 Installation conçue pour la tension de **1N400** V, AC, Protection branchement: **Mac63 A** Type: **différentiel 0,3**
 Description du branchement: **souterrain.** Type câble: **EXUB** Section: **4 x 25** mm²
 Alimentation tableau principal: **2 x 16** mm² Nbre de tableaux: **1** Nombre de circuits terminaux: **13 II**
 Type de prise de terre: **boucle.** Résistance de dispersion: **21,5** Ohms Isolement général: **+10** M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

Bipolaire	4 x 16 A	différentiel mono 63/0,03 A	
Bipolaire	13 x 20 A		
Bipolaire	1 x 10 A		bipolaire de 16 A + 4 bipolaire de 20 A
Bipolaire	1 x 32 A		

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Neant
Remarque: **Baignoire, douches et chaudière non placés**

VISA NETMANAGEMENT
 20 NOV. 2006
 MARCHÉ

Le différentiel général ~~était~~ **est** **plombé**

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le **12/10/2006** ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE **EST** ~~NE PAS~~ - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISSES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION - ~~EST~~ **PEUT ETRE** - ~~NE PEUT PAS ETRE~~ - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: **Plan**
VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom, N° Agent, Signature

TOUSSAINT José
1118 R 1
Tél / Fax: **0611 22 57 47**
GSM: **04 77 13 95 27**