

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	237/2020/5/25/13	Datum van bezoek: Date de visite:	25/05/2020		
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	HAINAUX XAVIER Route du Père Lejeune, PET 40 - 6840 NEUFCHATEAU BTW BE 0889.773.092		IK: CI:		
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	33 775 884 Néant.	EAN-nr: N° EAN:	541 449 060 017 673 607.
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue des Vieux-Prés, Léglise 7 bus 6 - 6860 LEGLISE				
Eigenaar: Propriétaire:					
Installateur:	HAINAUX XAVIER	BTW/TVA:	BTW BE 0889.773.092		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP7 (Contrôle de conformité de 7 app. à la même adresse)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	-	Art. onderzoek: 270					
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement								
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:						
1x400V+N	4 x 16 mm ² EXVB		40A						
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle	18 Ohm	Isolatie / Isolement:	950 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	1			
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 14								
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/ RGIE			
40A	300mA	A/s	14 (TGBT)	OK	-	270			
40A	30mA	A/s	4 (SB,ML,SL et LV)	OK	-	270			
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotielles:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	237/2020/5/25/12	Datum van bezoek: Date de visite:	25/05/2020		
Oprichtgever: Donneur d'ordre:	HAINAUX XAVIER Route du Père Lejeune, PET 40 - 6840 NEUFCHATEAU BTW BE 0889.773.092			IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	33 775 899 Néant.	EA N-nr: N° EAN:	541 449 060 017 673 577.
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue des Vieux-Prés, Légise 7 bus 5 - 6860 LEGLISE				
Eigenaar: Propriétaire:					
Installateur:	HAINAUX XAVIER	BTW/TVA:	BTW BE 0889.773.092		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP7 (Contrôle de conformité de 7 app. à la même adresse)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	AREI	Art. hh: 86	-	Art. onderzoek: 270					
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement								
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:						
1x400V+N	4	x	16 mm ²	EXVB					
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle	18	Ohm	Isolatie / Isolement: 102 MOhm					
				Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1					
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 14								
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE			
40A	300mA	A/s	14 (TGBT)	OK	-	270			
40A	30mA	A/s	4 (Cir. : SB,ML,SL et LV)	OK	-	270			
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. / Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE03 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	237/2020/5/25/9	Datum van bezoek: Date de visite:	25/05/2020
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	HAINAUX XAVIER Route du Père Lejeune, PET 40 - 6840 NEUFCHATEAU BTW BE 0889.773.092		IK: CI:
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachtarief: N° compteur tarif de nuit:	33 559 813. Néant.
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue des Vieux-Prés, Légise 7 bus 2 - 6860 LEGLISE		
Eigenaar: Propriétaire:			
Installateur:	HAINAUX XAVIER	BTW/TVA:	BTW BE 0889.773.092
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP7 (Contrôle de conformité de 7 app. à la même adresse)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 270
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison		
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:
1x400V+N	4 x 16 mm ² EXVB		40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle	18 Ohm	Isolatie / Isolément: 300 MOhm
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 14	
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux
40A	300mA	A/s	14 (TGBT)
40A	300mA	B	4 (Cir. : SB,ML,SL et LV)
TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE	
OK	-	270	
OK	-	270	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK
Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK
Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK		

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. / Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verlagnummer: N° de rapport:	237/2020/5/25/12	Datum van bezoek: Date de visite:	25/05/2020
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	HAINAUX XAVIER Route du Père Lejeune, PET 40 - 6940 NEUFCHATEAU BTW BE 0889.773.092	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: N° teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	33 775 899 Néant
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue des Vieux-Prés, Légise 7 bus 5 - 6950 LEGLISE	EAN-nr: N° EAN:	541 449 660 017 673 577
Eigenaar: Propriétaire:	[REDACTED]		
Installateur:	HAINAUX XAVIER	BTW/TVA:	BTW BE 0889.773.092
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP7 (Contrôle de conformité de 7 app. à la même adresse)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. lnh: 86	Art. onderzoek: 270
Onderzoek: / Contrôles:	Appartement		
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:	
1x400V+N	4 x 16 mm ² EXVB	40A	
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Bouclé 18 Ohm	Isolatie / Isolement: 102 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 14		
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux
40A	300mA	A/s	14 (TGBT)
40A	30mA	A/s	4 (Cr. : SB, ML, SL et LV)
Test ΔIn	1. ΔIn	AREI/RGIE	
OK	-	270	
OK	-	270	

Visueel nazicht Algemeen: OK Rechtstreekse aanraking: OK Onrechtstreekse aanraking: OK Aansluitingen: OK Equipotentiale verbindingen: OK
 Contrôle visuel général: OK Contact direct: OK Contact indirect: OK Raccordements: OK Liaisons équipotentielles: OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
 Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	237/2020/5/25/9	Datum van bezoek: Date de visite:	25/05/2020		
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	HAINAUX XAVIER Route du Père Lejeune, PET 40 - 6840 NEUFCHATEAU BTW BE 0889.773.092	IK: CI:			
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	33 559 813. Néant.	EA N-nr: N° EAN:	541 449 060 017 673 584.
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue des Vieux-Prés, Légise 7 bus 2 - 6860 LEGLISE				
Eigenaar: Propriétaire:	[REDACTED]				
Installateur:	HAINAUX XAVIER	BTW/TVA:	BTW BE 0889.773.092		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP7 (Contrôle de conformité de 7 app. à la même adresse)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	AREI	Art. hh: 86	-	Art. onderzoek: 270					
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison								
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	1x400V+N	Meter / Bord verbinding / L1al compteur-tableau:	4 x 16 mm ²	Max. beveiliging / Protection max.:	40A				
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle	18 Ohm	Isolatie / Isolement:	300 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	1			
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 14								
In (A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	Test Δ In	1. Δ In	AREI / RGIE			
40A	300mA	A/s	14 (TGBT)	OK	-	270			
40A	300mA	B	4 (Cir. : SB, ML, SL et LV)	OK	-	270			
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. / Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	237/2020/5/25/13	Datum van bezoek: Date de visite:	25/05/2020		
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	HAINAUX XAVIER Route du Père Lejeune, PET 40 - 6840 NEUFCHATEAU BTW BE 0889.773.092		IK: CI:		
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	33 775 884 Néant.	EAN-nr: N° EAN:	541 449 060 017 673 607.
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue des Vieux-Prés, Léglise 7 bus 6 - 6860 LEGLISE				
Eigenaar: Propriétaire:	[REDACTED]				
Installateur:	HAINAUX XAVIER	BTW/TVA:	BTW BE 0889.773.092		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP7 (Contrôle de conformité de 7 app. à la même adresse)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: 86 - Art. onderzoek: 270

Onderzoek: / Contrôle: Appartement

TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 1x400V+N	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 4 x 16 mm ² EXVB	Max. beveiliging / Protection max.: 40A
---	--	--

Aardelektrode / Electrode de terre: Lus/Boucle 18 Ohm Isolatie / Isolement: 950 MOhm Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1

Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels: Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 14

In (A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	Test Δ In	1. Δ In	AREI/RGIE
40A	300mA	A/s	14 (TGBT)	OK	-	270
40A	30mA	A/s	4 (SB,ML,SL et LV)	OK	-	270

Visueel nazicht Algemeen: OK Rechtstreekse aanraking: OK Onrechtstreekse aanraking: OK Aansluitingen: OK Equipotentiale verbindingen: OK
Contrôle visuel général: OK Contact direct: OK Contact indirect: OK Raccordements: OK Liaisons équipotentielles: OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit / Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	237/2020/5/25/9	Datum van bezoek: Date de visite:	25/05/2020		
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	HAINAUX XAVIER Route du Père Lejeune, PET 40 - 6840 NEUFCHATEAU BTW BE 0889.773.092		IK: CI:		
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	33 559 813. Néant	EAN-nr: N° EAN:	541 449 060 017 673 584
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue des Vieux-Prés, Légise 7 bus 2 - 6860 LEGLISE				
Eigenaar: Propriétaire:	[REDACTED]				
Installateur:	HAINAUX XAVIER	BTW/TVA:	BTW BE 0889.773.092		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP7 (Contrôle de conformité de 7 app. à la même adresse)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 270
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison		
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verblinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:
1x400V+N	4 x 16 mm ² EXVB		40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle	18 Ohm	Isolatie / Isolement: 300 MOhm
			Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 14		
In (A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux
40A	300mA	A/s	14 (TGBT)
40A	300mA	B	4 (Cir. : SB, ML, SL et LV)
Test Δ In	1. Δ In	AREI/RGIE	
OK	-	270	
OK	-	270	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK
		Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
		Aansluitingen: Raccordements:	OK
		Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:
- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. / Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB