ENERCETEC A.S.B.L.
Organisme de contrôle agréé
✆ 071/166 567 - ✉ info@enercetec.be

679-INSP
Rapport : **E2-37063-10**

Procès-verbal de visite de contrôle d'une installation électrique non-domestique à basse tension et très basse tension suivant les prescriptions du RGIE Livre 1 (AR 08/09/2019)

Visite effectuée par : **Marian Pawlik**



Date de visite : **20/01/2025**
Date d'émission : **26/01/2025**

Schéma(s) unifilaire(s) : **1** Plan(s) de position : **1** Documents des influences externes :**1** Annexe(s) :**1**

NB : Nous attirons votre attention sur le code du bien-être Livre III – Titre 2 Installations Electriques concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail.

1. Indentification :

Adresse de l'installation : **Vallée Les étoiles, Domaine des Étoiles 42 à 5542 Hastière**
Installation contrôlée : **Chalet 19**
Gestionnaire : **Vallée les Étoiles Domaine des Étoiles 42 à 5542 Hastière**
Installateur : **Hofmans Dieter, 12 rue des Marmozets à 5560 Ciergnon**

2. Base(s) du contrôle :

- **RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES (RGIE) - Livre 1 (AR 08/09/2019).**

3. Conclusion :

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

L'installation électrique dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies au point 2.

Le prochain contrôle est à effectuer avant le : 20/01/2030

4. Caractéristiques de l'installation :

4.1. Alimentation :

Tension nominale : **3N400V**
Compteur BT : n°:50325185
Protection : Existante de 20A
Alimentation tableau principal : XVB - 4x10mm²
Schéma de mise à la terre : **TT**
Protection générale : thermique :
Protection générale : **40A / 300mA - type A**

4.2. Dossier de l'installation électrique :

Schéma des circuits :	sur place,
Plans de position :	sur place,
Influences externes :	sur place,
Plans de position des prises de terre :	dérogation Partie 8.
Liste des voies d'évacuation et des lieux à évacuation difficile :	sur place,
Plans des installations de sécurité et/ou critiques	néant.
Liste des installations de sécurité et/ou critiques	néant.
Analyse de risques ancienne installation électrique (avant le 01/01/1983) :	non applicable.
Analyse de risques installation électrique ancien RGIE (avant le 01/06/2020) :	non applicable.

4.3. Prise de terre :

Type de prise de terre : Piquet(s) de terre
Emplacement du sectionneur de terre : Sous TGBT

4.4. Tableau(x) :

Nom	Alimentation de	Type	Section (mm²)	Nb de circuit(s)	Nb de circuit(s) réserve(s)
TGBT	compteur	XVB	10	9	0

5. Contrôle :

5.1. Base(s) :

Type de contrôle : **Chapitre 6.5. Visite de contrôle.**
Dérogations : **Chapitre 8.3 - Dispositions dérogatoires pour les installations électriques non-domestiques existantes.**
Sous-section 4.2.4.4 : Protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les lieux non-domestiques

5.2. Mesures/Essais :

Résistance de dispersion de la prise de terre : **10Ω**
Isolement : **toutes les mesures d'isolement ont donné des valeurs satisfaisantes**
Valeur de la mesure : **10 MΩ**

6. Infractions/Observations/Notes

Inf/Obs	Article réf.	Infraction(s) – Observation(s)
		Néant .