

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.:

1019.039919616

ADRES INSTALLATIE:

Gentweg 68
Gaverik

Datum van verslag:

29.03.12

Datum van onderzoek:

"

U. ref.:

O. ref.:

Stroomleverancier:

Eandis

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

DRD Elektro

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

Teller nr.:

Index:

BTW OF IK:

Aard van het onderzoek: ☐ gelijkvormigheidsonderzoek ☒ controlebezoek volgens:☐ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☒ (AREI art. 276) ☒ (Voorschr. stroomlev.)Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring

Aard van de locatie:

LS woning verkoop herkeuringOmschrijving aansluiting: ☒ Ondergronds ☐ BovengrondsType van aardelektrode: ☐ Lus ☐ Baren ☒ PennenVoedingskabel hoofdbord: 3 X 10 mm²

Bescherming van de aansluiting:

20 AAansluiting: Spanning: 3 x 230 V

Alg. schakelaar: type:

2P 40A/30mA/4PElektrische installatie: ☒ V60r ☒ Na ☒ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☒ TT ☒ TN☐ AREI art.95 ☐ AREI art.Aantal borden: 5Aantal eindstroombanen: 34RA: 5,51 OhmRI tot 25 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema (s) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

Volgens schema

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:

GeenNota: enkel inbreuken van de firma BTI (controle organisme)
met verslag nr. 14/110309/06 werden nagetekeerd

Besluit:

- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 29.03.2037 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____
- C. De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR

GEVAERT - GELAS
GENTWEG 68
9890 GAVERE

WONING




Electro DRD BVBA – Baaigemstraat 50 – 9890 GAVERE –
Tel: 09 384 55 91 – Fax 09 384 70 94
Algemene elektriciteitswerken – elektriciteitsbehoeften –
studie en ontwerp – verlichting – inbouwtoestellen - Domotica

[Handwritten signature]
BTi 196

[Handwritten signature]


X B1.10



GRONDPLAN

bestaand gebouw
nieuw gedeelte

[Handwritten signature]



VERDIEPING

EKEN. METSELWERK

ELWERK -

METSELWERK -
TE BEHOUDEN

BORD 1

stopc. slpk. 1 + 4 + kamer boven garage + terras

Verlichting + stopcontacten badcel + sas	1	20A 3kA-C	mom	2	3	1	20A 3kA-C	mom	2	3
stopcontacten sas	2	20A 3kA-C	mom	2	3	2	20A 3kA-C	mom	2	3
convector slaapkamers	3	20A 3kA-C	mom	2	3	3	20A 3kA-C	mom	2	3
stopc. slpk. 1 + 4 + kamer boven garage + terras	4	20A 3kA-C	mom	2	3	4	20A 3kA-C	mom	2	3
stopcontacten slpk 2 + badkamer	5	20A 3kA-C	mom	2	3	5	20A 3kA-C	mom	2	3
stopcontacten slpk 3	7	20A 3kA-C	mom	2	3	7	20A 3kA-C	mom	2	3
verlichting buiten + garage + stopc. garage	8	20A 3kA-C	mom	2	3	8	20A 3kA-C	mom	2	3
verlichting beneden + keuken + buitenpoort	10	16A 3kA-C	mom	2	3	10	16A 3kA-C	mom	2	3
verlichting boven + teleruptor	11	10A 3kA-C	mom	2	3	11	10A 3kA-C	mom	2	3
stopcontact dampkap	13	20A 3kA-C	mom	2	3	13	20A 3kA-C	mom	2	3
stopc. werkl. keuken + grond keuken + microgolf	14	20A 3kA-C	mom	2	3	14	20A 3kA-C	mom	2	3
stopcontact werkblad keuken + verl. midden	15	20A 3kA-C	mom	2	3	15	20A 3kA-C	mom	2	3
boiler keuken	16	20A 3kA-C	mom	2	3	16	20A 3kA-C	mom	2	3
eerste stopcontact werkblad keuken	17	20A 3kA-C	mom	2	3	17	20A 3kA-C	mom	2	3

NAAR BORD 2

30mA 40A

3x220V
EXVB 4x10mm²

Afgev. erkend organisme

29 / 03 / 2012

GEVAERT - GELAS
GENTWEG 68
9890 VURSTE

Verantw. uitvoering


29 / 03 / 2012

ELECTRO DRD bvba



Electro DRD BVBA - Baaijensstraat 50 - 9890 GAVERE -
Tel: 09 384 55 91 - Fax 09 384 70 94
Algemene elektriciteitswerken - elektriciteitsnodigheden -
studie en ontwerp - verlichting - inbouwverstellen - Domotica

BORD 2



Afgev. erkend organisme

29 / 03 / 2012

GEVAERT - GELAS
GENTWEG 68
9890 VURSTE

Verantw. uitvoering

29 / 03 / 2012


ELECTRO DRD bvba



Electro DRD BVBA - Baaijensstraat 50 - 9890 GAVERE -
Tel: 09 384 55 91 - Fax 09 384 70 94

Algemene elektriciteitswerken - elektriciteitsbehoefigheden -
studie en ontwerp - verlichting - inbouwtoestellen - Domotica

BORD 3



Afgev. erkend organisme
29 / 03 / 2012

GEVAERT - GELAS
GENTWEG 68
9890 VURSTE

Verantw. uitvoering

29 / 03 / 2012


ELECTRO DRD bvba



Electro DRD BVBA - Baaijensstraat 50 - 9890 GAYERE -
Tel: 09 384 55 91 - Fax 09 384 70 94

Algemene elektriciteitswerken - elektriciteitsnodigheden -
studie en ontwerp - verlichting - inbouwverstellen - Domotica

BORD NACHT



Afgev. erkend organisme

29 / 03 / 2012

GEVAERT - GELAS
GENTWEG 68
9890 VURSTE

Verantw. uitvoering

29 / 03 / 2012

~~ELECTRO DRD bvba~~




Electro DRD BVBA - Baaijensstraat 50 - 9890 GAVERE -
Tel: 09 384 55 91 - Fax 09 384 70 84

Algemene elektriciteitswerken - elektriciteitsbenodigdheden -
studie en ontwerp - verlichting - inbouwtoestellen - Domotica

VAN ROMPUI - VAN HAUTTE
GENTWEG 68
9890 GHIVERE

DOORSNEDE KEUKEN
VOLUME: 47 m³




28/11/23

VAN ROMPUY - VAN HAUTE
GENTWEG 68
9890 GHVERE

DOORSNEDE LIVING
VOLUME : 98 m³

1/25



28/11/25

