

# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

019397



ALV BV  
Gotevlietstraat 42  
8000 Brugge  
050 31 84 87  
info@tc-alv.be  
[www.tc-alv.be](http://www.tc-alv.be)  
RPR Brugge  
BTW BE0824 539 491

KLANT ifirma-Bv  
Torhoutsesteenweg 174, 8210 Zedelgem

BTW BE0546.567.977

TEL 0492/97 49 76

MAIL boekhouding@ifirma.be

ADRES TANK De Block - Van Herpe  
Merebaaistraat 15, 9860 Oosterzele

Tankinhoud 15000 liter  EW  DW  OG  BG Datum plaatsing 295  
 Particulier  Klasse 3  Klasse 2  Metaal  Kunststof  Beton  Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Hoeveelheid <u>2,5</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid				(max 300mS/cm)
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>UITWENDIG ZICHTBARE DELEN</b>				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Tigerloop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Niveaumeting				
<input type="radio"/> Vlottermeter <input type="radio"/> Hydraulisch <input type="radio"/> Ultrasoon <input checked="" type="checkbox"/> Peillat <input type="radio"/> Andere:				
Potentiaalmeting <u>-326</u> mV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Kathodische bescherming	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lekdetectie-apparaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="radio"/> Vloeistof <input type="radio"/> Onderdruk <input type="radio"/> Overdruk <input type="radio"/> Nano				
<input type="radio"/> Peilputten <input type="radio"/> Andere:				
Dichtsheidstest: <input checked="" type="checkbox"/> SDT <input type="radio"/> Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>BOVENGRONDSE TANK</b>				
Algemene staat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Buitenwand	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Inkuiping	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/> Waterdicht <input type="radio"/> Koolstofwaterdicht				

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fanteyne

ERKENNINGSNUMMER: SV 00802

HANDEKENING  
TECHNICUS [Handtekening]

HANDEKENING  
KLANT [Handtekening]

DATUM KEURING 06/11/2025

ATTEST GELDIG TOT 06/11/2030

## OPMERKINGEN

*Tslh ok!*

PLAATS TANK *achterin*

## BESLUIT

### GROEN

De installatie voldoet aan alle bepalingen

### ORANJE

De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevuld worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden.  
De tank mag nog bijgevuld worden.

### ROOD

De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.