

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL

BTV

Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :

DE LIEGE

EAN : 981

Ref.: _____ Compteur n°: _____

Index : _____

V. ref.: _____

N. ref.: _____

RAPPORT N° 10711006154

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Rue de Beyne

no 38 9000 Jupille

PROPRIETAIRE : SA MERYBEL

Adresse : _____

DEMANDEUR : 3de

Adresse : _____

INSTALLATEUR : 3de

Adresse : _____

TVA ou CI : _____

Date du contrôle : 15-06-10 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.2.6.2008) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation ; Type locaux :

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83-RGIE art.86

Raccordement : Tension 220 V Protection raccordement _____ A

Câble aliment, tableau, princ. : 4 x 10 mm² Inter.gén. : type 63A 300mA

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma : TT

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term.: 8 ; RA: 23 Ohm; RI tot 210 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION : Vente de maisons

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES : aucune

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Ville : <u>Liège</u>	Service Commercial
SECTION DEVIS	
le représentable du distributeur	
nom : <u>John</u>	tél : <u>04-220.12</u>
Date : <u>15-06-10</u>	
signature : <u>John</u>	

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION :	<p>1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le <u>15-06-2035</u> (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.</p> <p>2. L'installation n'est pas conforme.</p> <p>3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.</p> <p>L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le : _____</p>
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

John Massin

Le directeur,

BELAC
115-INSPI