



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl  
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerlaan 35 - 1800 Vilvoorde  
 Tel +32(0)2 874 57 11 - fax +32(0)2 874 59 59 - info@vincotte.be - www.vincotte.com  
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building - Boulevard A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel  
 Safety, quality and environmental services

Verafag nr.: P030785480/1



Antwerpen-Limburg tel. 03 221 86 11  
 Brabant tel. 02 874 57 11  
 Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11  
 Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code: 1

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK - EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

Lid nr.:  
 Verantwoordelijke voor de werken: Naam, voornaam: [redacted] Installatie: AANVRAGER : AET BVBA  
 Eigenaar of beheerder: [redacted]

Ident. Kaart nr.: [redacted] Naam, voornaam: [redacted]  
 BTW nr.: [redacted] Adres: [redacted]  
 Post nr. + Stad: [redacted] Tel.: [redacted]

Basis van het onderzoek:  Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  ARAB   
 Art 270  ingebruikname  wijziging  uitbreiding  
 Art 271  mobiel  tijdelijk

Art 276  periodiek  controle  Art 86  Art 271 bis  Woonsheid  
 Art 278  verzwaring  Art 278bis: verkoop van een wooneenheid  Art 87  Art 278  Hulshoudelijke werkeenheden  
 Art 88  Art  Gemeenschappelijke delen  
 Art ....  Art  Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN: [redacted] kWh meter nr.: 9492718 meterstand dag: 11161.9 nacht: [redacted]  EAN niet meegedeeld  kWh meter niet geplaatst

Gegevens installatie: Bescherming aansluiting (A):  20  25  32  40  50  63  80  100   
 Ontworpen voor U<sub>N</sub>:  230V  3x230V  3N400V   kWh excl. nacht meter: nr.: [redacted] meterstand: [redacted]

Maximale nominale stroom (A):  20  25  32  40  50  63  80  100  .....  
 Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm<sup>2</sup> - Type: XVB Type aardelektrode:  aardingslus  pen / baar

Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 63 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 7

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtsreekse aanraking  Onrechtsreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materiael  l-/doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand: 19,6 Ω  Algemeen isolatieniveau: >10 MΩ  Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test DSI

Differentieelstroominrichting:  werd verzegeld  was verzegeld  was niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	Visum DNB:  Aangestelde DNB: Naam:  Visum:
Inbreuken Bestaande installatie	<input type="checkbox"/> Nihil	
Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	

Bestuit(en):

De nieuwe installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker: Naam: Verbeeck Kevin Agent nr. 3076 Datum: 18-01-2012 Voor de directeur generaal / Handtekening

Aantal bijlagen:  Situatieschema('s): 1  Eéndraadsschema('s): 1

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtsreeks of onrechtsreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtredding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtreddingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog loescht.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 18-01-2037  
 door hetzelfde erkend organisme (\*\*)  
 (\*) aanvullende voorwaarden van wijzigingen en de eigenaars