

ATECON vzw
Britselei 94 - bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Datum verslag:	07/11/2019
Verslag N°:	601349
Datum keuring:	07/11/2019
Inspecteur:	Godts Steve
Keuring N°:	20195141
Controle volgens AREI. art.:	86, 271
Aanwezigen:	J&D bvba
Type keuring:	Periodiek onderzoek

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Vlierboomstraat 49 , 3080 TERVUREN
 Distributienetbeheerder: ...
 Teller n°: 50272560
 Index teller: Dag: 15673,00 Nacht: 21571,00
 EAN-code:
 Naam opdrachtgever: ELEKTRICITEITSWERKEN J&D Adres opdrachtgever: Brusselsesteenweg 399, 3020 VELTEM-BEISEM
 Naam eigenaar: Adres eigenaar:
 Installateur: J&D bvba
 BTW-n° of ID: 0543.693.512
 Type lokaal: Woning

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	3 x 230V	Max. beveiliging:	3 x 32 A	Meter - bord verbinding:	XVB 4 x 10 mm ²
Type electrode:	Piket	# verdeelborden:	1	# eindstroombanen:	14

Differentieelschakelaars:

In:	IΔ:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	4	A	3000 A	OK	OK

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 14	A-N	1,5mm ² , 2,5mm ²
Bijkomend # 5	J-N	2,5mm ²
# 0		
# 0		

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	14,00	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	1,00	MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 7/11/2044 (art. 271). De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling. Het (de) ééndraads- en opstellingschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieschema's: JA

Andere:

De inspecteur,
 Godts Steve



ATECON vzw
 Britselei 94 Bus 31
 2000 Antwerpen
 BTW-BE 0408.677.925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Britselei 94 - bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**ATECON****VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

Nota's Art. 271bis :

- 1.08. : Er zijn meer dan 8 enkelvoudige of meervoudige stopcontacten aangesloten op kringen en de leiding is aangepast aan het vermogen van de aangesloten toestellen.
- 1.09. : Enkelpolige schakelaars zijn gebruikt in de badkamer.

Raadgevingen

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.