



vzw - AIB-VINCOTTE BELGIUM - asbl  
Exploatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

N 000269

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11  
☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11  
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: 1019130996 / 000 Lid nr.: Aanvrager: VANLISELT

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:  
Naam, Voornaam: VANLISELT GALE Naam, Voornaam: KEMPENEER Adres: KOLLEWIJKESTRAAT 27 IDOM  
Ident. Kaart nr.: BTW nr.: BE 644 732 066 Post nr. + Stad: 3100 ST-PIERES  
Tel.: / /

Basis van het onderzoek: ☐ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐  
☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☒ wijziging ☐ uitbreiding ☐ Art 86 ☐ Art 271 bis ☒ Woonruimte  
☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ Huishoudelijke werkeenheden  
☐ Art 276 ☐ periodiek ☐ controle ☐ Art 88 ☐ Art 279 ☐ Gemeenschappelijke delen  
☐ Art 276 ☐ verzwaaring ☐ overdracht ☐ Art 89 ☐ Art 280 ☐ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN 541469206004478355 ☐ EAN niet meegegeven ☐ kWh meter niet geplaatst  
kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht: ☐ kWh excl. nacht meter:  
Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr.: Meterstand:  
Gegevens installatie: Nominale spanning: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ Type aardelektrode:  
Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☐ aardingslus ☒ pen / baar  
Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 16 mm<sup>2</sup> Type: ☐  
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 10 A / 30 mA Aantal borden: 11 Aantal eindstroombanen: 11  
☐ Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☐ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☐ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ >/doorsnede ☒ Schema's  
☒ Aardingsweerstand: 13...  $\Omega$  ☒ Algemeen isolatieniveau: 23... M $\Omega$  ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test-DSI  
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

|                                        |                                                                    |                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Inbreuken                              |                                                                    | Visum DNB:                |
| Nieuwe installatie                     |                                                                    |                           |
| <input checked="" type="radio"/> Nihil |                                                                    |                           |
| Inbreuken                              |                                                                    | Aangestelde DNB:<br>Naam: |
| Bestaande installatie                  |                                                                    |                           |
| <input checked="" type="radio"/> Nihil |                                                                    |                           |
| Opmerkingen                            | pen beschikken, naar ornaten<br>DE VERZWARING MAG VERVOLGEN WORDEN | Visum:                    |
| <input type="radio"/> Nihil            |                                                                    |                           |

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.  
☐ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

De installatie is opnieuw gecontroleerd  
10/10/2008  
etzelde erkend organisme (\*\*)

Agent bezoeker:

Naam: PEUWELS Agent nr.: 1143 Datum: 10/10/2008 Voor de directeur generaal: Handtekening  
Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 2 ☒ Eendraadsschema(s): 1 ☐

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtredding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.