

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 24/09/2025

Inspecteur: Stefano Micoli

Mentor:

Installateur: GH
Elektriciteitswerken

ID-label: Kempische Steenweg 272 Hasselt

B.T.W. nr.: BE 0667 716 920

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI
3102 BT

Serienummer: 23120890

Datum verslag: 24/09/2025

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 2046484

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kempische Steenweg
Huisnummer 272
Busnummer
Postcode 3500
Gemeente HASSELT
Land België

Eigenaar

Naam De Kring
Straatnaam Kempische Steenweg
Huisnummer 272
Busnummer
Postcode 3500
Gemeente HASSELT
Land België

Installateur

Naam GH Elektriciteitswerken
BTW nr. BE 0667 716 920
Telefoonnummer +32 494 36 30 00
E-mail glenn@ghelek.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541449206005056780



Teller Nr.: 1SAG1100075206

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 2


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 10,93 MΩ

RE: 7,65 Ω

OK

OK



Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal kringen: 20

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	Vb1	22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40	Vb1	22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw NA			
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.
 N23 Alle differentieelstroombeschermingsinrichtingen werden getest en in orde bevonden.
 Enkel keuring handelspand, kringen privé niet meegekeurd.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 24/9/2050
 - De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
 - Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 6

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 10:30 tot 11:30
 De inspecteur Stefano Micoli



Stefano Micoli
 ACEG VZW - #337

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
 Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
 De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
 De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/9/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.