

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING



Erkenningsnummer : SV 05298

Klant : MOOS VASTBOED
 Naam : MOOS VASTBOED
 Straat & nr : KEMPISCHE STEENWEG 264
 Postcode & gemeente : 3501 HASSELT
 Tel :
 adres opslagtank verschillend van klant : VALKENLAAN 25 3538 PAARL

TYPE RESERVOIR de klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt

☒ Particulier Inhoud : N.B. L ☐ EW ☐ DW ☐ niet particulier Inhoud : L ☐ EW ☐ DW

klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt

☐ Cilindrisch ☐ Parallelepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal Datum v plaatsing : voor 11/8/1995
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk ☐ Groeve
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA NEE	Controle OK NOK
TOEZICHTSPUT	☒ ☐	☐ ☐
Staat toezichtspot	☐ ☐	☒ ☐
Dichtheid toezichtspot	☐ ☐	☒ ☐
Vervuiling rond tank	☐ ☐	☒ ☐
Staat deksel	☐ ☐	☒ ☐
INKUIPING	☐ ☒	☐ ☐
Algemene staat	☐ ☐	☐ ☐
Waterdicht	☐ ☐	☐ ☐
Koolwaterstofdicht	☐ ☐	☐ ☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)	☐ ☐	☐ ☐
Aansluiting (ontluchting, vulling)	☐ ☐	☒ ☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)	☐ ☐	☒ ☐
Uitmonding leiding	☐ ☐	☒ ☐
Staat aanvoerleiding	☐ ☐	☒ ☐
Staat terugvoerleiding	☐ ☐	☐ ☐
Stookoliefilter	☐ ☐	☒ ☐
RESERVOIR	☐ ☐	☐ ☐
Algemene staat tank	☐ ☐	☒ ☐
VORIG CERTIFICAAT	☐ ☒	☐ ☐

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA NEE	Controle OK NOK
Peilmeting	☒ ☐	☒ ☐
Peillat	☒ ☐	☒ ☐
Mechanisch	☐ ☐	☐ ☐
Pneumatisch	☐ ☐	☐ ☐
Ultrasoon	☐ ☐	☐ ☐
Andere	☐ ☐	☐ ☐
Overvul-beveiliging	☒ ☐	☒ ☐
Fluit	☒ ☐	☒ ☐
Elektronische sonde	☐ ☐	☐ ☐
Lekdetectie	☐ ☐	☐ ☐
Vloeistof	☐ ☐	☐ ☐
Onderdruk	☐ ☐	☐ ☐
Overdruk	☐ ☐	☐ ☐
Peilputten	☐ ☐	☐ ☐
Andere....	☐ ☐	☐ ☐
Wanddikte	☐ ☐	☐ ☐

OPMERKINGEN :

Besluitvorming tank
N.B. = NIET BEKEND

Algemene staat van de tank	Uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	NOK	BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)
aantal cm water in tank <u>2.00</u>	☒	☐	☒	☐	☒ GROEN : tank mag in dienst blijven
water en slibbemonstering	☒	☐	☒	☐	☐ ORANJE : tank mag nog 6 mnd gebruikt en gevuld worden
Dichtheidscontrole	☒	☐	☒	☐	☐ ROOD : tank mag niet meer gevuld worden
Ultrasoon	☒	☐	☒	☐	☒ tank mag nog gebruikt worden
Onderdruk	☐	☐	☐	☐	☐ tank mag niet meer gebruikt worden
Overdruk	☐	☐	☐	☐	
Andere	☐	☐	☐	☐	
Potentiaalmeting	☐	☐	☐	☐	
Ph waarde	☐	☐	☐	☐	

Datum keuring :

75/12012026

Volgende controle moet gebeuren voor :

75/12012031



Bammens Heating Service

Bammens Marc

0476/345 160

Erkenningsnummer : SV 05298