

**AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW**Erkend **CONTROLEORGANISME**

Maatschappelijke zetel : Ketelstraat 111 – 3454 Rummen

Tel. 0483/429830

E-mail bureel@asc-controle.be

BTW BE 0826-131-776

IBAN BE 32 7512 0493 7802



Agent-bezoeker belast met het onderzoek : Peeters Tim TP

**VERSLAG VAN EEN HUISHOUELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LAGE SPANNING**

AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN
GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE :	BOEK 1 - KB 08/09/2019
	6.4.1 t/m 6.4.6.2

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN			
* Datum onderzoek	05/08/2022	Verslag nummer	TP2022-0614
* Adres installatie	Myrna Mackstraat 9 bus 202 (Appartement B1.4.22) 3020 Herent		
* Eigenaar of DNG	ION		
* Installateur	Elektriciteitswerken Janssens Kriekelstraat 42 3520 Zonhoven	BTW	BE 0885.307.419
* DNB	Fluvius	EAN Code	-
Type van de lokalen	Wooneenheid : Appartement Detail : Schema's in bijlage		

2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING		3.- METINGEN EN OPGESTELD MATERIAAL	
Nominale spanning in Volt	230	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	2.4
Automaat DNB	40A max	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	10
Voedingskabel Hoofdbord Ø	4 x 10 mm ²	Borden	1
Nominale waarde v.d. bescherming v. d. aansluiting	Zie aut DNB	Eindstroombanen	16
Type aardelektrode	Lus	Type algemene schakelaar	40A 300mA
Aanwezigheid van een gemeenschappelijke aarding : Ja			

4.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019)

6.4.1 t/m 6.4.6.2

1	Geen
---	------

5.- BESLUIT
1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op 05/08/2047 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum. - De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie werden toegankelijk gemaakt door verzegeling. Het(de) ééndraadschema (s) en situatieplan(nen) werd(en) voor gezien getekend.

6.-UITGEVOERDE CONTROLES

Onderzoek conform interne procedures 23 en werkinstructie E006 op basis van de vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het gelijkvormigheidsonderzoek van huishoudelijke elektrische installaties. Identificatie meettoestel : Metrel idmt 06	
6 a	De overeenstemming tussen de geïnstalleerde differentieelstroominrichtingen en de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode;
6 b	De overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
6 c	De overeenstemming tussen de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadschema's en de situatieplannen;
6 d	Controle van vast of vast opgesteld materieel (correcte keuze, installatie en samenbouw ter plaatse)
6 e	De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van klasse I

7.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

7 a	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen.
7 b	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
7 c	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

8.- NOTA'S

Badkamerinrichting + keukeninrichting + verlichting in afwerking
--

9.- DE AGENT-BEZOEKER BELAST MET HET ONDERZOEK

NAAM & handtekening	<i>Peeters Tim TP</i>
---------------------------	-----------------------

PROJECT: Herent - Houtkant blok B

PROJECTNUMMER: 1659

BORDSCHEMA: Appartement B1.4.22

OPDRACHTGEVER:

ION

Vredestraat 53

8790 Waregem

A" S" C.
Tim Peeters
keurder

5/8/22

6/4

REVISIE WIZZIGINGEN

A

B

C

D

E

F


G

H


DATUM

ONTWERPER

Boxplus 18311 Boxplus 18312 (3rijen - 18modules)



Schakelbord B1.4.22



01

2p40A 300mA

- A. Vuur
- B. Verlichting
- C. Verlichting
- D. Stopcontacten keuken
- E. Oven
- F. Stopcontacten leefruimte
- G. Stopcontacten slaapkamers
- H. Stopcontacten berging / gang
- I. Stopcontact kelder/berging
- J. Stopcontact parking
- K. Badkamer
- L. Ventilatie
- M. Wasmachine
- N. Wasmachine
- O. Wasmachine
- P. Wasmachine
- Q. Wasmachine
- R. Wasmachine
- S. Wasmachine
- T. Wasmachine
- U. Wasmachine
- V. Wasmachine
- W. Wasmachine
- X. Wasmachine
- Y. Wasmachine
- Z. Wasmachine



Kriekelstraat 42
3520 Zonhoven
Tel. 011 25 13 47
Fax 011 25 37 70


Inhoud plan:
- Eendraadsschema

Elektricitetsbord
Houtkant Herent
appartement B1.4.22

20/01/2022

Dos.: 1659

Plan 1/1



1000

Versie 1.0 - 06/01/2022