

Keuringsattest van de binneninstallatie voor drinkwater m.b.t. voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming

conform besluit Vlaamse Regering d.d. 8 april 2011 algemeen waterverkoopreglement, het ministerieel besluit d.d. 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, het bijzonder waterverkoopreglement van de exploitant en het technisch reglement van AquaFlanders.

Naam aanvrager*	
Adres	
BTW-nummer	
(* ontvangt de factuur van de keuring)	

Keurder		Bedrijf	: De Watergroep directie Vlaams-Brabant
Telefoon		Adres	: Herbert Hooverplein 23
Badge nr.			B-3000 Leuven

Gekeurde installatie :	Klant/titularis :	Watermeter nr. :
	Adres :	Klantnr. :
		Telefoon :
Datum keuring:	(indien huisnummer nog niet gekend, perceelnummer vermelden)	
De keuring betreft een:	☐ een appartement ☐ een eengezinswoning ☐	
Het betreft een:	☐ basiskeuring met inventarisatie ☐ ééntapskeuring ☐ nieuwbouw	
	☐ herkeuring ☐ specifieke keuring ☐ renovatie	
	4402502	

Omschrijving Vetgedrukt = minimale elementen voor een basiskeuring	Aanwezig ja/nee	Geplaatste beveiliging	OK/NOK	Omschrijving Vetgedrukt = minimale elementen voor een basiskeuring	Aanwezig ja/nee	Geplaatste beveiliging	OK/NOK
1. Uitvoeringsplan	A		OK	18. Bidet	N		
2. Toestellenlijst	A		OK	19. Handsproeier bidet/wc	N		
3. Centrale beveiliging	A	EA	OK	20. Keukenkraan	2x A	BA	OK
4. Tweedecircuitwater aanwezig	A			21. Handsproeier keukenkraan	A	BEL	OK
5. Bijvulling tweedecircuitwater	A	2/0A	OK	22. Lavabo	2x A	AA	OK
6. Wanverbinding	N			23. Handwasbakje	A	AA	OK
7. Bijvulling CV	A	CA	OK	24. Uitgietskaf	A	AA	OK
8. Warmwaterproductie op CV	A	VG	OK	25. Zonneboiler/paneel	N		
9. Waterverwarmingstoestellen	N			26. Zwembadverwarming	N		
10. Waterbehandeling	N			27. Zwembadbijvulling	N		
11. Kraan voor slangaansluiting	A	Wsm	OK	28. Urinoir	N		
12. Bad: uitloop kraan	A	AA	OK	29. Afvoer beveiliging(en)/toestel(len)	A	W	OK
13. Handsproeier badkraan	A	BEL	OK	30.	A	BEL	OK
14. Automatische badspoeling	N			31.	A	BEL	OK
15. Douche met vaste kop	A	AA	OK	32.	A	BEL	OK
16. Douche met handsproeier	A	BEL	OK	33. Drukverhoging	N		
17. WC	2x A	OK	OK	Pictogrammen	N		

Opmerkingen:

.....

.....

☐ om lekverliezen te voorkomen is het aangeraden de zichtbare afvoer van uw bijvulsysteem tweedecircuitwater zichtbaar te onderbreken!

CONFORMITEITSVERKLARING De binneninstallatie: ☐ is conform ☐ is conform doch bijkomende keuring is verplicht (zie opmerkingen) ☐ is niet conform, herkeuring verplicht	PRIVEWATERAFVOER ☐ conform attest aanwezig ☐ niet conform attest aanwezig ☐ geen attest aanwezig
---	---

Belangrijk : deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor de toestellen en installatie, die opgenomen werden in het uitvoeringsplan en in de lijst van toestellen, en geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften omtrent de goede functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende keuring verplicht.

Handtekening klant/titularis (voorafgegaan door 'Gelezen en goedgekeurd' en naam voluit schrijven)	Handtekening keurder
.....	
Wit : exemplaar waterleverancier	Geel : exemplaar keurder
Roze : exemplaar klant	V.U. : AquaFlanders vzw – uitgave 01/01/2012

Inlichtingen sanitaire installatie

Naam: MICHIELS IANTO
 Keuringsadres: TJENSERBAAN Nr.: 16 B
 Postnummer: 3461 Gemeente: MOLENBEEK - WERSBEEK
 Contactpersoon: /
 Telefoon: 016/444500 GSM: 0473/825554
 E-mail: lantomichiel@gmail.com

In te vullen door de klant :
 - origineel opsturen met de keuringsaanvraag
 - kopie ter plaatse bij de installatie te voorzien

Nr	Plaats (waar het toestel zich bevindt)	Merk toestel	Type toestel	Aantal	Drink- water	Ander water	Gezien
↓ VOORBEELD ↓							
1	Garage	Dubbeldienstkraan Bin	FF1506	2		X	
2	Keuken	Mengkraan Rioler	AS110909	1	X		
↓ IN TE VULLEN DOOR KLANT ↓							
1	WC.	Cocetto Randenwasser	32207001	1	X		
2	WC.	Systemfix Geberit		1		X	
3	Berging	COSTAL UITBIETRAK	31831001	1	X		
4	Berging	DDK SCHELL		1	X		
5	Berging	DDK Warmachine		1	X		
6	Berging	RW POMP DAB Pomp in RW put		1		X	
7	Keuken	Franke Sinios	301715	1	X		
8	Keuken	Franke Sinios	301717	1	X		
9	Keuken	Vaatwasser SIEMENS		1	X		
10	Terras	VU Kraan Mora		1	X		
11	Wc	Systemfix Geberit		1		X	
12	Badkamer	Bad mengkraan GROHTherm 2000	34174001	1	X		

Voor akkoord,
 Handtekening inspecteur

Sven Dormaels

07-09-2017

Indexopnemer - keurder

Voor akkoord,
 Handtekening klant

Voor akkoord,
Handtekening inspecteur

07-09-2017

Voor akkoord,
Handtekening klant