J. VAN HEMELEN VZW.
KEURINGSORGANISME

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

Ref. verslag : 07A-1850 172627

CONFORMITEITSONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

AR/20070820/3A

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : VAN WESEL
Plaats van onderzoek : NAAMSESTWG 539 3001 HEVERLEE
Installateur : VANDENDYNDE & ZN BVBA MEUTERWEG 2 OUD HEVERLEE
– B.T.W.-nummer :
– of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : Algemene (gemeubeld) Stroomleveraar :
Agent-Onderzoeker : ROOFTHOOFT Datum van onderzoek : 20/08/07

– Bedrijfsspanning	3X400V
– Doorsnede voedingskabel	4x10mm
– Algemene beschermingen	-
– Type algemene schakelaar	
– Type aardelektrode(s)	lus
– Aardspreidingsweerstand	2,6Ω
– Algemene isoleringsweerstand	20MΩ
– Aantal borden en eindstroombanen	2/35
– Algemene differentieelschakelaar	40A 0,3A
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	

– Beschrijving van de stroombanen :

12 x 2p aut 16A - 1,6mm
20 x 1p aut 20A - 2,6mm
1 x 4p aut 20A 2,6mm
1 x 4p aut 25A - 4mm
1 x 4p aut 40A - 10mm

– de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
– de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
– verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

geen

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar ~~werd~~ WAS verzegeld; ~~het conformiteitsattest van het situatieschema werd niet voorgelegd getekend.~~

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 20/8/2032

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. :
Visa : datum : ../../..