BTV Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbrugghen vzw. www.btvcontrol.be

| | | |
|---|---|---|
| ☐ BTV Antwerpen | Tel. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brabant-Wallon | Tel. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brussel | Tel. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Hainaut | Tel. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Liège | Tel. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Limburg | Tel. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Namur / Luxembourg | Tel. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Oost-Vlaanderen | Tel. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Vlaams-Brabant | Tel. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☐ BTV West-Vlaanderen | Tel. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN: _____
Teller nr. _____
Index : _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: 36/160329/03

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE : Oudeweg 26
Kanne - Riemst

EIGENAAR : Van Uijen
Adres : idem

OPDRACHTGEVER : Swinnen
Adres : Proefhorstraat 36 Hoeselt

INSTALLATEUR : idem
Adres :
BTW of IK :

**ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:**

Datum van het onderzoek : 29/3/16 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~eerste controle~~ - controlebezoek volgens : (AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (AREI art. 276) (~~AREI art. 276bis~~) (~~ARAB art.262~~) (~~K.B.4.12.2012~~) (~~T.R. art. 231~~) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ - ~~Verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen : HH V

Begin werken : Fundering vóór-~~na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting aut 25 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type diff 40A/300mA

e van de aardelektrode : ~~lus~~ - ~~baren~~ - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 14 ; RA : 11 Ohm; RI tot > 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: Zie bijgevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeler
naam :
handtekening :

**BESLUIT**

☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 29/3/41 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

☐ 2. De installatie is **niet conform**.

☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.**

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)
36 Leenden

voor de Directeur,

* V E R S L A G - R A P P O R T *

FORM. 382NL-02/2014

BELAC INSP 115

Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel