



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

V Antwerpen	Tel. 03 216 28 90	bte.antwerpen@btvcontrol.be
V Brabant-Wallon	Tel. 081 65 84 59	bte.brabantwallon@btvcontrol.be
V Brussel	Tel. 02 230 81 82	bte.brussel@btvcontrol.be
V Hainaut	Tel. 064 33 64 55	bte.hainaut@btvcontrol.be
V Liège	Tel. 04 253 19 72	bte.liege@btvcontrol.be
V Limburg	Tel. 011 42 18 34	bte.limburg@btvcontrol.be
V Namur / Luwemburg	Tel. 083 21 35 27	bte.namur@btvcontrol.be
V Oost-Vlaanderen	Tel. 09 252 45 45	bte.oostvlaanderen@btvcontrol.be
V Vlaams-Brabant	Tel. 016 63 47 45	bte.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
V West-Vlaanderen	Tel. 056 70 54 05	bte.westvlaanderen@btvcontrol.be

U. Ref: _____ O. Ref: _____ Verslagnr. 3/15608/0

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Schuytstraat 8
Rekem - Lanaken

EIGENAAR: [Redacted] Lanaken

Adres: [Redacted]

OPDRACHTGEVER: [Redacted]

Adres: [Redacted]

INSTALLATEUR: [Redacted]

Adres: [Redacted]

BTW of IK: _____

EMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

aan van het onderzoek: 8/16/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: art. 270 (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276 bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (TR art. 291) (Voorschr. DNB)

installatie: Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid; Type der lokalen: HUZE

werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

uiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting man 40 A

ngskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 40s/30mA

an de aardelektrode: lus-baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 14,7 Ohm; RI tot 26 MOhm

rdige invloedsfactoren: _____

RIJVING: De bygeroegde schemas

DERDE CONTROLES: zie verso

STELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

Geen
Splijting v.d. installatie, byplekken van
aparte meter inplan

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDER-
ZOEK VAN DE
Directie van de
gezien op _____
de aangestelde van de stroomverder-
naam: _____
handtekening: _____

- 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 8/16/15 (art. 271 AREI) alsook vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- 2. De installatie is niet conform.
- 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

derzoeker,
andtekening)

[Signature]



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,