

EAN nr. :
Teller nr. :
Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN
WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controletoets~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens: AREI art. 86 / ~~AREI art. 92~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~

Aanvulling verslag nr. _____

Aard installatie : ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Vervanging ☐ Bestaande ☐ Verzwaring ☐ Splitting Water ☐ Spreiding ☐ Graving ☐ Overdrecht eigendom

Nieuwe / Eerstelijning / Voorsprij / Bestaande / Verzwaling / ~~Splijting water~~ / Spanningswijziging / Coordinatiewijziging
Type der lekst.

Plaats van onde: HEILBOON 107 3690 LANAKEN

Eigendom van :

Opdrachtgever: **TOETS**

Installateur: IDEM

BTW: ID-kaart: 590-80+8985-15 Uitgereikt te: Datum: 22-1-2010
Onderzoeker: H. ELAERS SUB: C

Onderzoeker : AFLICKS CHRIS Datum van onderzoek : 11/09/2012

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 200 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : HOOFDALTO MAAT SCHAAP Schak. : DIFF.

Meter-bordverbinding: kabeltype: XV13 aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm

Voedingsbekabeling: kabeltype : LXVII aantal geleiders : 4 doorsnede : 710 mm²
 Bovengrondse net/ondergrondse of bovengrondse net/ondergrondse net. Werkwijze : aan de hand van de tekening

Aardelektrode: Type: lus / boven / penne / horizontale stekers Sectie: 35 mm² Spreidingswaarde: 590 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 23 + 1 RESERVE Algemene isolatieweerstand : 44 MO

Diff. schak. : algemene : $2p_{40A\ 30}$ mA bijkomende : $2p_{40A\ 30} + 2p_{25\ 10}$ mA

working testkroep : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutloos : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ aanraking met geleidend materiaal : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materiaal : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

[illegible]

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

N ~~Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.~~

N ~~Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

BEEN IN BACWKEN

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet-conform~~ met het AREI.

~~De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.~~

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/04/2027, zoals voorzien door art. 271 van het AREI.

De installatie mag / mocht niet in dienst gesteld worden (blijven indien anderszins anderszins vastgesteld).

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien onder verfraging wordt voldaan aan de vastgestelde eisen en de gepaste maatregelen getroffen worden omdat de installatie geen gevaar vormt voor de veiligheid van de werknemers.

voor de directeur,
de onderzoeken

Hester

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel;
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

02/005N/05/08-10D