



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

- BTV Antwerpen, BTV Brabant-Wallon, BTV Brussel, BTV Hainaut, BTV Liège, BTV Limburg, BTV Namur / Luxembourg, BTV Oost-Vlaanderen, BTV Vlaams-Brabant, BTV West-Vlaanderen

EAN: DNB, Teller nr., Index:

ADRES INSTALLATIE: Vredelaan 110/12e verdieping, 3370 Blankenberge. EIGENAAR: Vansteenkiste Edby, Adres: idem. OPDRACHTGEVER: Roes Wico, Adres: Wrekenstraat 16, 8330 Denderale. INSTALLATEUR: idem, Adres: idem. BTW of I.K.: 0830508456

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 19/07/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: 15 app 2e verdieping

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 11.83 AREI art 86

Aansluiting: Spanning: 230 V Bescherming van de aansluiting: max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm2 Alg. schakelaar: type: differentiaal 10, 3A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 19,7 Ohm; RI tot 2,05 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: zie centraalschema en situatieschema in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

geen
notas: definitieve verlichtings-, verwarmings-, sanitaire, badkamer- en keuken toestellen zijn nog te plaatsen.

FAMDIS 03/10/2014 BLOMELLE PETER

- BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/07/2017 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 2. De installatie is niet conform. 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening)



voor de Directeur,

