

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08

Gfweijh.

STROOMLEVERANCIER:

Elektrabel

Ref.:

Teller nr.

Index:

U. ref.: 2101/02

U. ref.:

VERSLAG NR. 23020121/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

Scout de Bruyne 22
Brouwerbeke

EIGENAAR:

VANCLAIR

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Serau Distribution

Adres:

Gennepbeke

BTW OF IK:

Datum van het onderzoek: 21/01/02

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen:

Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 220 V

Bescherming van de aansluiting

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm²

Alg. schakelaar: type

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 8; Aantal eindstroombanen: 8

; RA: 3,5 Ohm; RI tot > 20 MOhm

BESCHRIJVING:

7 ccuf. klemmen 20A
1 " " 32A

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT:

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/01/02 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER:
naam + handtekening

De directeur,