

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08

Gfuyh.

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Sect 1e Bruggen 22

EIGENAAR: VANCLAIR

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: Serau Distribution

Adres: Gemeente Brussel

BTW OF IK: _____

STROOMLEVERANCIER: Elektrabel

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 21/01/02 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: Geffert 2° Verol Geraan

Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 220 V

Bescherming van de aansluiting 16 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type 40A/18/1380V of 013A

pe van de aardelektrode: lus baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 2

RA: 9,5 Ohm; RI tot > 10 MOhm

BESCHRIJVING:

2e etf. kumpen 10A

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééntrads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/01/02 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

DE AGENT-ONDERZOEKER
nr. + naam + handtekening

De directeur,