

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08

Gefuik

U. ref.: *21013/1*
U. ref.: _____

VERSLAG NR. *35020121/04*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *Sect. de Brunnick 22*
Blaauwkei Boijsc

EIGENAAR: *VANCLAIR*

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: *Lesau Distribution*

Adres: *Gennardsbergen*

BTW OF IK: _____

STROOMLEVERANCIER: *Elektra Bel*

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: *21/01/02*

Aard van het onderzoek: *gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:*

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) *Elektra Bel*

Aard installatie: *Nieuwe* - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: *Gefuik 2de verd. aether*

Begin werken: Fundering vóór *na* 1.10.81 - Elektrische installatie *na* 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning *220* V

Bescherming van de aansluiting *10* A

Voedingskabel hoofdbord: *4* X *10* mm²

Type van de aardelektrode: lus *baren* - pennen - horizontale geleider

Alg. schakelaar: type *40A/12/3000* *duPont*

Schema: TT

Aantal borden: *1*; Aantal eindstroombanen: *5*

RA: *2,5* Ohm; RI tot *> 15* MOhm

BESCHRIJVING:

5 eenf. ringen 20A

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: *geen*

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eindraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *21/01/2017* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien, zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. (+ naam + handtekening)

De directeur,