

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clôvislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08

Gfuijht.

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Sep. de Bruynestr. 22
Bruxelles

EIGENAAR: VANCLAIR.

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: Serau Distribution

Adres: Gentstraat 105 Geraardsbergen

BTW OF IK: _____

STROOMLEVERANCIER: Elektrabel

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 21/01/02 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: _____

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 220 V

Bescherming van de aansluiting do A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm²

Alg. schakelaar: type 40A/1P/380V

ne van de aardelektrode: lus baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 4

; RA: 3,5 Ohm; RI tot 710 MOhm

BESCHRIJVING: _____

keuf kumpen 20A

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/02/02 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

DE AGENT-ONDERZOEKER:
naam + handtekening

De directeur,