



vzw - AIB-VINCOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Ofieslagerstaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P030767471/6



Resi code:

☒ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK - EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: **Aanvrager : Electro Brosens-Van Dyck**

Verantwoordelijke voor de werken : **Installatie :** **Eigenaar of beheerder :**

Naam, voornaam : Electro Brosens-Van Dyck Naam, voornaam : MC Plus BVBA IDEM
Adres : Hoge Kaart 194 Klinkaardstraat 164
Ident. Kaart nr. : Post nr. + Stad : 2930 Brasschaat 2950 Kapellen
BTW nr.: BE0461.030.805 Tel. :

Basis van het onderzoek : ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☒ Art 86 ☐ Art 271 bis ☒ ① Woon eenheid
☐ mobiel ☐ tijdelijk ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐ Art 88 ☐ Art ☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwaaring ☐ Art 276bis : verkoop van een woon eenheid ☐ Art 95 ☐ Art ☐ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler : EAN 5 4 1 4 4 8 8 6 0 0 1 4 0 4 1 2 2 2 ☐ EAN niet meegedeeld ☒ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: meterstand dag : nacht : ☐ kWh excl. nacht meter :
Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr. : meterstand :
Gegevens installatie : Ontworpen voor U_N : ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400 V ☐
Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type : XVB Type aardelektrode :
☒ aardingslus ☐ pen / baar ☐
Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 21
☒ zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ >/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 6,3 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau : >50 MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
Differentieelstroominrichting : ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	Visum DNB : Aangestelde DNB : Naam : Visum :
Inbreuken Bestaande installatie	
Opmerkingen ☒ Nihil	

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

23/02/2040(*)

☐ De bestaande installatie ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

(*) Termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker :

Naam : Verbeeck Kevin

Agent nr. 3076

Datum : 23/02/2015

Voor de directeur generaal / Handtekening

Aantal bijlagen : ☐ Situatieschema(s) : 5 ☒ Eéndraadsschema(s) : 4 ☐

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.