

- AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11     AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86  
 AV Brabant : Tel.: (02) 674 57 11     AV Kortrijk : Tel.: (056) 26 61 11  
 AV Brugge : Tel.: (050) 36 86 10     AV Liège : Tel.: (04) 247 47 33  
 AV Charleroi : Tel.: (071) 34 49 00     AV Namur : Tel.: (081) 25 51 00  
 AV Gent : Tel.: (09) 244 77 11     AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi:  3   

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: **VERSLAG nr:** *VA.*  
 Naam, Voornaam: *De Peuter* Lid nr: *21207*  
 BTW nr: *0170 123 456 789* Installatie: Naam: *De Peuter*  
 of identiteitskaartnr: *4444 4444* Adres: *Park Mallou 51*  
 Stroomleverancier: *Elia* *Hier 901 Berg*  
 Datum onderzoek: *10.2.2001*  
 Eigenaar of aangestelde: Tel.:  
 Naam, Voornaam: *De Peuter*  
 Adres: *Park Mallou 51*  
 Aanvrager: *Hier 901 Berg*

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke  
 Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI art.  86  87  88  95  ARAB  T.R.  Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van *110* V, AC, Bescherming aansluiting: *40* A Type:  
 Omschrijving aansluiting: *Onvervals* Kabeltype: *VFB* Doorsnede: *4* x *10* mm<sup>2</sup>  
 Voeding hoofdbord: *4* x *10* mm<sup>2</sup> Aantal borden: *1* Aantal eindstroombanen: *21*  
 Type aardelektrode: *pu* Spreidingsweerstand: *4* Ohms Algemeen isolatieniveau: *10* M Ohms

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<i>40A</i>	<i>30mA</i>		
<i>40A</i>	<i>30mA</i>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)  
*pu*

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.  
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór *2001* evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:  
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - *NIE* - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - *NIE* - ONDER SPANNING

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)**

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór *10/2/2001* opnieuw gekeurd worden.  
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:  
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:  
 Voor de directeur-generaal  
 Naam, Agentnr., Handtekening *Veel A*  
*(1004) Luv*