AUTONOME SECURITY CONTROLE
CONTROLEORGANISME

VERSLAG VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.270

Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkvoorschrift E006

Datum onderzoek	18/07/2011	Verslag NR	Tp/110718/02	ID	Ng0017
*** Adres installatie**	**Eenmeistraat 3 3128 Baal**				
* Eigenaar	[redacted]				
* Opdrachtgever	Mees Edward				
* Installateur	Mees Edward Camille Huysmansstraat 102 3128 Baal			BTW of IK	063.522.908
* EAN :	Ref	Teller NR		Index	
* ID meettoestel	METREL type 3102				

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dienstspanning in Volt	Verspreidingsweerstand aardinrichting RA in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in MΩ	Type aardelektrode	
230	8	10	Pennen	
Aansluitautomaat	Algemene schakelaar	Voedingskabel : type en Ø	Borden	Eindstroombanen
Max 40 A	Diff 40 A 300mA	Exvb 4 x 16 mm²	1	8

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Begin der werken	Funderingen	voor		01/10/1981	Installatie		na	01/10/1981
Voorschriften	A.R.E.I en de voorschriften van de netbeheerder							
Installatie	Nieuwe installatie							
Uitwendige invloeden	Geen							
Detailbeschrijving	Schema's in bijlage							

3.- UITGEVOERDE CONTROLES	Zie pag. 2
4.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS	Zie pag. 2
5.- VERIFICATIE VAN HET VERSLAG DOOR DE NETBEHEERDER	Zie pag. 2

6.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN

6. 1.	***Geen***
6. 2.	
6. 3.	
6. 4	
6. 5	
6. 6	
6. 7	
6. 8	

7.- BESLUIT :

1.- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de ADS werden verzegeld en de ééndraadschema's werden voor gezien getekend . De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op …18/07/2036… (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

.

De inspecteur
Naam + Code
Peeters Tim TP

Vr. De directeur,