



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Controleorganisme

Naam:	ATLAS CONTROLE ASBL	B.T.W. nr:	0732.536.476
Straat:	Boulevard Lambermont	Nr.:	127
Plaats:	1030 Schaarbeek		
Telefoon:	+32 2 726 64 04	E-mail:	office@atlascontrole.be
Identificatie inspecteur:	Hasan Ozdemir	Verslagreferentie:	31065
Datum van de controle:	07/07/2026	Verslagdatum:	07/07/2026

Installatie

EAN: 541448820048097091

Adres: Molenbergstraat 6 - 2840 Rumst

Karakteristieken van de gasmeter

Er is een gasmeter aanwezig

• Nummer:	22723467	Index:	23518.5830
------------------	----------	---------------	------------

Karakteristieken van de installatie

• **Bedrijfsdruk in mbar:** 20

• **Nieuwe installatie**

Nummer(s) van het(de) aanwezige "Conformiteitsattest(en) van een installatie werkend op aardgas voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het KB van 28/06/1971":

Elgacert conformiteitsattest(en): [210121144](#)

Bijlage(n)

DIT CONTROLEVERSLAG MOET AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER
VOORGELEGD WORDEN



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Bijlage 1 - request-attachment-61de8609-d2cc-4af1-8b85-f6b045fe8c2b.pdf

**Atlas
Contrôle**

RAPPORT GAZ
Rapport N° 31.065 - Original



Verslag van het onderzoek van een interne gasinstallatie

📍 plaats van onderzoek: MOLENBERGSTRAAT 6, 2840 RUMST, België

🔍 type controle: Vòòr indienstelling

📅 Datum van het onderzoek:
07/07/2026

🔄 Volgende bezoek voor:
Niet van toepassing

👤 Agent-bezoeker
Hasan Ozdemir

BESLUIT: CONFORM

Identificatie van derden

Opdrachtgever

Naam PEB CERTI BV
Adres BLAISANTVEST 105, 9000 GENT, Belgique

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam Eigenaar Molenbergstraat 6 2840 Rumst
Adres MOLENBERGSTRAAT 6, 2840 RUMST, België

Installateur

Naam Sogoliii
BTW BE0629946506

Identificatie van de gas installatie

Adres MOLENBERGSTRAAT 6, 2840 RUMST, België
EAN Code 541448820048097091
Type gas Aardgas
Werkdruk 20 mbar
DNB Fluvius
Status gasmeter Verzegeld gesloten
Meternummer 22723467
Index 23.518,583

Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdzetel: Luchthavenlaan 25A/6 1800 Vilvoorde
Tel: +32 2 226 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be
BTW BE0732536476 | RPR Brussel

Date d'émission : 07/07/2026

Page 1 / 4

giv2

DIT CONTROLEVERSLAG MOET AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER
VOORGELEGD WORDEN



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

**Atlas
Contrôle**RAPPORT GAZ
Rapport N° 31.065 - Original

Wetgeving



NBN D51-003 : Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen
NBN/DTD B61-002 : Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW

Identificatie van de gas installatie en gegevens verdeler

Leidigen	
Type	Lengte (m)
PLT	10
Cuivre	0,6

Gastoestel(len)				
Fabrikant	Model	P(n) kW	Gascategorie	Type
Vaillant	VCW BE 346/5-5 R4	30	I2e(s)b	C13

Visuele onderzoeken

Betreft	
Aard onderzoek gasinstallatie	Vòòr indienstelling
Visuele inspectie van zichtbare onderdelen	OK

Lektest

Dichtheidsproef	OK
Test met	Precisiemanometer
Serienummer	
Testgas	Lucht
Testdruk	150 mbar

DIT CONTROLEVERSLAG MOET AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER
VOORGELEGD WORDEN



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Atlas
ContrôleRAPPORT GAZ
Rapport N° 31.065 - Original

Inbreuken

Nihil

Opmerking

Verwoording Verwijzing

Opmerkingen Keuring heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen.
gas

Opmerkingen De door de fabrikant aanbevolen autovulkaniserende wikkelband of thermokrimpkous is nog aan te brengen op elke PLT fitting. Dit is nodig om het indringen van vocht tussen de kunststof mantel en de roestvast stalen plooibare gegolfde buis te voorkomen en om het losmaken van de fitting door onbevoegden te vermijden. Indien dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de distributienetbeheerder de gasteller niet in dienst zal nemen.

Opmerkingen De equipotentiaalverbinding is nog aan te brengen op de gasleiding. NBN 51-003:2010+A2:2021 §
gas 4.3.4

Opmerkingen Leidingen ingewerkt in muren en of ondervloer/plafonds waren niet zichtbaar/toegankelijk voor
gas nazicht tijdens de controle.

Besluit

Na het onderzoek wordt de installatie **conform** verklaard.

De installatie is gasdicht

Bezoeker

Hasan Ozdemir

DIT CONTROLEVERSLAG MOET AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER
VOORGELEGD WORDEN



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Atlas
Contrôle

RAPPORT GAZ
Rapport N° 31.065 - Original



Bijlagen



Schema 1

DIT CONTROLEVERSLAG MOET AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER
VOORGELEGD WORDEN



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Besluit

Op basis van verslagreferentie 31065 bevestigt het controleorganisme:

1. De installatie te hebben beproefd op dichtheid. De dichtheidsproef voldoet.
2. Dat de gecontroleerde nieuwe installatie conform is de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn en technisch veilig is.

Toegepaste voorschriften: NBN D 51-003:2010+A3:2025,NBN/DTD B 61-002:2021

Aangemaakt op: 07/07/2026 15:52:54
Door: Hasan Ozdemir
ATLAS CONTROLE ASBL



DIT CONTROLEVERSLAG MOET AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER
VOORGELEGD WORDEN