



# AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olleslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels  
Numéro d'entreprise: BE 0402 726.875

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11  
 Brabant : Tél.: 02 674 57 11

Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11  
 Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rés. Code:

2

## PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Rapport n°: P023056398 / 15 Membre n°: \_\_\_\_\_ Demandeur: \_\_\_\_\_

Responsable des travaux:	Données:	Installation:	Propriétaire/gestionnaire:
	Nom, Prénom: _____		
	Adresse: <u>Route de plaegit 114/1/3 idon</u>		
N° carte d'identité: _____	CP + Commune: <u>7780 Wabron</u>		
N° TVA: BE _____	Tél: _____		

Bases de l'examen:  Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)  RGPT

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> mise en usage	<input type="checkbox"/> modification	<input type="checkbox"/> extension	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> ① Unité d'habitation
	<input checked="" type="checkbox"/> mobile	<input type="checkbox"/> temporaire		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> ② Unité de travail domestique
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> périodique	<input type="checkbox"/> contrôle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> ③ Parties communes
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> renforcement	<input type="checkbox"/> transfert de propriété		<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> ④ Autre

### Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN	<input checked="" type="checkbox"/> EAN non communiqué	<input checked="" type="checkbox"/> Compt.kWh non placé
	Compt. kWh n°: _____	Index jour: _____	Index nuit: _____
Données installation	Tension nominale: <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400V	Type de prise de terre: _____	
	Courant nominal maximum (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> boucle de terre <input checked="" type="checkbox"/> barres / piquets	
	Câble d'alimentation tableau principal: <u>2</u> X <u>40</u> mm <sup>2</sup> - Type: <u>2xJ</u>	_____	
Description installation	<input type="checkbox"/> Voir annexe(s)	Dispositif diff. gén.: <u>60</u> A / <u>300</u> mA	Nombre de tableaux: <u>2</u>
		Nombre de circuits terminaux: <u>22</u>	

### Mesures - tests - contrôle visuel - scellé:

Contacts Dir.  Contacts Indir.  Montage  Appareils  Matériel  I>/section  Schémas  Contrôle bcl de défaut

Résistance de dispersion de la prise de terre: 75 Ω  Isolement général: 50 MΩ  Continuité de terre  Test dispositif diff.

Le dispositif différentiel général:  était plombé  a été plombé  n'a pas été plombé  ne peut pas être plombé

### Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions		Visa GRD:
Nouvelle installation		
<input checked="" type="checkbox"/> Néant		
Infractions		Mandataire GRD:
Installation existante		Nom:
<input type="checkbox"/> Néant		
Remarques		Visa:
<input checked="" type="checkbox"/> Néant		

### Conclusion(s):

La nouvelle installation est conforme **n'est pas conforme** au RGIE.  
 L'installation existante est conforme **n'est pas conforme** au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 22/12/08 par le même organisme de contrôle (\*\*)

### Agent visiteur:

Nom: De Bruyne Wim Agent n°: 2705 Date: 22/12/08  
Annexe(s):  Schéma(s) de position: 1  Schéma(s) unifilaire(s): 1

### Pour le Directeur Général: Signature

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.  
Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.  
(\*\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.