



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR 98, 94, 10, 10

ADRES INSTALLATIE: KORTSOL

EIGENAAR: HEDER VAN RIJSE H. R.

Adres: HEDERBERGHS NV

OPDRACHTGEVER: WS ELECTRO NV

Adres: WS ELECTRO NV

INSTALLATEUR: W. C. R. J. 4

Adres: W. C. R. J. 4

BTW OF IK: W. C. R. J. 4

STROOMVERDELER:

Meter nr. :

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 22.06.10 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: huiskamer
Aard installatie: Nieuw - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Tijdelijk~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~Renovatie~~
Begin werken : Fundering voor na 1.10.81 ; Installatie vóór na 1.10.81 ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86/87
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: XVR 40 A ; Alg. schakelaar: type: XVR 2x6 mm²
Netaftakkabel (type & sectie): log te worden mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVR 2x6 mm²
Type aardelektrode: lus - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: IT - TN - IT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 12 ; Spreidingsweerstand: 0,8 Ohm ; Alg. Isolatie niveau: 70 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens: AREI art. 270 - 1
en de technische procedure(s) TPR-E12
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja / neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja / neen

3.1. INBREUKEN:

zie keerzijde: gee

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: ge

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22.06.10
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie mag niet in dienst gesteld worden.

De installatie voldoet niet aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

2820 BONHEIDEN
Agent-onderzoeker
Rijk ROHMAN