

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen.

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 191/100422/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : 2630 Aartselaar
Karel Van De Weytjnelaan 52/A1

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Lengaets B.V.B.A.
Adres : Polderstraat 26 2990 Winksele.

INSTALLATEUR : _____

Adres : Idem.

BTW of IK : _____

Datum van het onderzoek : 22/04/2010 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2009) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid Type der lokalen : App E02

Begin werken : Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 240 V Bescherming van de aansluiting AUT My 40 A MAX.

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type ADS 40A 300mA.

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 9 ; RA : 0,2 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren : _____

BESCHRIJVING : Zie Schema's

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : Geen.

NOTA: Verlichting en kanten toestellen en badkamermeubel zijn nog te plaatsen.

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangeslede van de stroomverdeler

naam :

handtekening

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/04/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dierist blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____


DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

FORM. 382-06/2009

De directeur,



115-INSP



BTV
 Herwig VAN BREDA
 N° 191

22/04/2010

Van Breda

TERRAS 1



Verantw. uitvoering
../2010

Orientes
Karel Van De Woestijnelaan 52/A1
2630 Aartselaar
541448860007524619

Afgev. erkend organisme
22/04/2010

Herwig Van Breda - BTV

parabrotal

Orientes

Elektriciteitswerken Lenaerts

Karel Van De Woestijnelaan 52/A1

Polderstraat 26

2630 Aartselaar

2990 Wuustwezel



Lijnomschrijvingen

- A verlichting
- B stopc berging+living
- C stopc slpk2+1
- D stopc ijskast+micro
- E kookvuur
- F stopc+verlichting badk+stopc slpk 1+2+cv
- G stopc droogkast
- H stopc wasmachien
- I stopc vaatwas