



VINÇOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk
 ERKEND CONTROLEORGANISME -
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyersteen 80 - B-1030 Brussel
 Ondernemingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincotte.com
 Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL ANTWERPEN-LIMBURG**
 Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen
 Tel: +32(0)3 221.86.11 - Fax: +32(0)3 221.86.12 - E-Mail: antwerpen-limburg@vincotte.be
 Contactpersoon:

* Onze gegevens
 Verslag nr.: ANT / 19 / 70009302 / 00 / NL / 000
 Klantref.: 70009302
 Contractref.:

MARIA FLIES

T.A.V.: MARIA FLIES
 RINGLAAN 73/1
 2610 WILRIJK
 BELGIE

* Uw gegevens
 Ref.:

* Interventiegegevens
 Plaats: RINGLAAN 73/1, WILRIJK
 Datum: 13/10/2010
 Uitgevoerd door: VAN GOMPEL LUC AG 3931 GSM0474555124

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF
 CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

INSTALLATIE

Naam: FLIES Voornaam: MARIA
 Adres: RINGLAAN 73/1 Post nr.: 2610 Stad: WILRIJK
 Tel:

- Eigenaar of beheerder

Naam: DOCKERS Voornaam:
 Adres: BRITSELEI 30 Post nr.: 2000 Stad: ANTWERPEN

- Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam: Voornaam:

- Plaats type
 Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271: controle / VERKOOP
- Art 86
- Art 271 bis

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentiestroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 13/10/2035.*

(* De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht. Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
 Directeur Generaal

Handwritten signature and text:
 AG 3933-1
 VAN GOMPEL

Datum van afdruk: 14/10/2010
 Aantal blz.: 2
 Pagina(n): 1



Belgium - Netherlands - France - Luxembourg - Italy - Hungary - Morocco - Algeria - UAE - Oman - USA - India



INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 26.7 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 13.8 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN: 541448820049749012
kWh meter nr.: 41292510
Meterstand dag: 65245
Bescherming aansluiting: 32 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van: 3x230 V
Maximale nominale stroom: 40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type: XVB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie: 4*10 mm²
Type aardelektrode: pen / baar

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40A/300mA
Aantal borden: 3
Aantal eindstroombanen: 5+6+1
Situatieschema(s): zie bijlage(n)
Eëndraadsschema(s): zie bijlage(n)

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

- Bestaande installatie

R-O-F Nihil

ANDERE BIJLAGE(N)



VINÇOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstooigmerk

ERKEND CONTROLEORGANISME -

Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel

Ondernemingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincotte.com

Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL ANTWERPEN-LIMBURG**

Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen

Tel: +32(0)3 221.86.11 - Fax : +32(0)3 221.86.12 - E-Mail : antwerpen-limburg@vincotte.be

Contactpersoon:

• **Onze gegevens**

Verslag nr.: ANT / 19 / 70009302 / 00 / NL / 000

Klantref.: 70009302

Contractref.:

• **Uw gegevens**

Ref.:

• **Interventiegegevens**

Plaats: RINGLAAN 73/1, WILRIJK

Datum: 13/10/2010

Uitgevoerd door: VAN GOMPEL LUC AG 3931 GSM0474555124

MARIA FLIES
T.A.V.: MARIA FLIES
RINGLAAN 73/1
2610 WILRIJK
BELGIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: FLIES Voornaam: MARIA

Adres: RINGLAAN 73/1 Post nr.: 2610 Stad: WILRIJK

Tel:

- **Eigenaar of beheerder**

Naam: DOCKERS Voornaam:

Adres: BRITSELEI 30 Post nr.: 2000 Stad: ANTWERPEN

- **Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk**

Naam: Voornaam:

- **Plaats type**

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- Art 271 controle VERKOOP

- Art 86

- Art 271 bis

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.

- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 13/10/2035.(*)

(* De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal