


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




De Cranelei 9 bus B1, 2630 Aartselaar

appartement

identificatiecode: 11001-G-2015/0103/EP15712/C001/D02/SD005

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 08-01-2021

Handtekening:

MIKE DESIMPELAERE

CASQUO

EP15712

Dit certificaat is geldig tot en met 12 december 2030.

Energieprestatie- en binnenklimaat-eisen bij aanvraag vergunning

E-peil

Het E-peil voldoet.

E40

Eis

BEN

Andere eisen

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | <input checked="" type="checkbox"/> Het K-peil (K31) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet . |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vloeren | <input checked="" type="checkbox"/> Het risico op oververhitting is beperkt . |
| <input checked="" type="checkbox"/> Muren | <input checked="" type="checkbox"/> Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vensters | <input checked="" type="checkbox"/> De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet . |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dak | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	02/07/2015
Datum einde van de werken	27/04/2020
Datum ingebruikname	12/12/2020
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	5.544
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	78
Beschermd volume (m ³)	278
Verliesoppervlakte (m ²)	83
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	97
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,96
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,55
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.098
Gebouw-id / gebouweenheid-id	19044947 / 19387838

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

MIKE DESIMPELAERE
CASQUO
Anzegemseweg 28 23, 8790 Waregem
EP15712 | 0808987621

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.