

### Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Beukenhoflaan 88 V2 Rechts, 2630 Aartselaar  
 Naam eigenaar Janssens Karolien  
 Adres eigenaar idem,  
 Type object appartement  
 EAN-code niet beschikbaar  
 Aard installatie wijziging  
 Doel onderzoek herkeuring



Het onderzoek is verricht op 14/11/2016 volgens artikel 271 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

### Installatiegegevens

|                                      |            |   |           |
|--------------------------------------|------------|---|-----------|
| Spanning (V)                         | 230 (1f+N) | Gegevens hoofdbeveiliging (A)           | 40        |
| Type elektrode                       | lus        | Waarde differentiële schakelaar(s) (mA) | 300 en 30 |
| Ø voedingsleiding (mm <sup>2</sup> ) | 10         | Aantal verdeelborden                    | 1         |
| Waarde hoofdschakelaar (A)           | 40         | Aantal stroombanen per verdeelbord      | 11        |

### Metingen

|                     |      |   |      |
|---------------------|------|---|------|
| RA / ZS (Ω)         | 2 /  | ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)       | goed |
| Continuïteitsmeting | goed | Isolatieweerstand van de installatie (MΩ) | >0,5 |

### Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

### Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: 2016  
 Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

### Besluit

De installatie is conform het AREI.  
 Het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.  
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 14/11/2041, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 14/11/2016

Naam agentonderzoeker: Mohamed Rahmouni .....

Handtekening:




### Rechtsopdragen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtsstreeks of onrechtsstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.