

Keuringsrapport


Elektrische installatie

Rapportnummer: RAP.1000.003.4959289.REVO

Pagina 1 van 1

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Biesthoevelaan 24 V2R te 2610 Wiirijk
 Naam eigenaar Mevensen
 Adres eigenaar niet bekend
 Type object appartement
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek herkeuring



Het onderzoek is verricht op 7/12/2012 volgens artikel 271 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	2 x 230 (2f)	Gegevens hoofdbeveiliging (A)	niet bekend
Type elektrode	pen	Waarde differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
Ø voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	1
Waarde hoofdschakelaar (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	8

Metingen

RA / ZS (Ω)	6 / 13	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatiweerstand van de installatie (MΩ)	>0,5

Inbreuken

1. nihil
 ADS: Automatische differentiële schakelaar
 Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / golen etc. zijn niet losgemaakt.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981
 Voor de omschrijving van de installatie zie schema's


Besluit

De installatie is conform het AREI.
 De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 7/12/2037, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 7/12/2012

Naam agentonderzoeker: Mohamed Rahmouni

Handtekening:




Bijlagen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging van de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongebruikt en/of niet gecontroleerd onderdeel of onderdeel dat niet aan de aanwezigheid van elektrisch, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtuigingen zijn vermeldt tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzijde erkend organisme om te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overzichten vervoerd zijn. Indien tijdens dat bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtuigingen overtuigen, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.