

KEURINGSRAPPORT		volgnummer rapport: 743070	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: BAEYENS VERWARMING straat en nummer: Burgemeester J van aperenstraat postnummer en gemeente: 2320,Hoogstraten tel: 0470646723 e-mail: Baeyenskris@gmail.com ondernemingsnummer: BE0773390995		voornaam en achternaam: Baeyens Kris erkeningsnummer: GV GV00995 / TV Datum keuring: 09-09-2026 Arbeidsduur: van 10:42 tot 11:02	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: Verelst straat en nummer: Gustaaf garittestraat 18 - 3 postnummer en gemeente: 2600;Antwerpen tel: e-mail: luc@vtvbv.be		straat en nummer: Gustaaf Garittestraat 18 - 3 postnummer en gemeente: 2600;Antwerpen tel: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☒ Gasvormige brandstof: Label ☐ Vloeibare brandstof Label ☐ Vaste brandstof: Label ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ geen ☐ LPG ☒ premix (GI) ☐ HR ☐ Optimaz ☐ Optimaz Elite ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ Energielabel: ☒ aangesloten als type C 33 (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ HR+ ☐ HR-top ☐ Energielabel: ☐ andere, namelijk: ☐ Energielabel: *indeling volgens NBN CR 1749			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Vaillant type: VCW32CS/1-5 bouwjaar: 2024 fabricatienummer: 21241100100245703130176268N0 nominaal vermogen (kW): 25		merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):	
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES		ROOKGASAFVOER	
Aanwezigheid gebruikers- en onderhoudsinstructies ☒ OK ☐ Niet OK		AansluitingMateriaal ☒ OK ☐ Niet OK	
BRANDER		Diameter ☒ OK ☐ Niet OK	
Ingeregeld vermogen (stookolie en gas) 24 kW ☒ OK ☐ Niet OK		Lengte ☒ OK ☐ Niet OK	
Voorfilter (stookolie) ☐ OK ☐ Niet OK		Bochten ☒ OK ☐ Niet OK	
Aansluiting (stookolie) ☐ Eénpij ☐ Tweepijps		Meetopening ☒ OK ☐ Niet OK	
KETEL		Rookgas-afvoer-kanaal	
Mantel ☒ OK ☐ Niet OK		Materiaal ☒ OK ☐ Niet OK	
Isolatie ☒ OK ☐ Niet OK		Hoogte ☒ OK ☐ Niet OK	
Stabiliteit ☒ OK ☐ Niet OK		Diameter ☒ OK ☐ Niet OK	
Bereikbaarheid/toegankelijkheid ☒ OK ☐ Niet OK		Uitmonding ☒ OK ☐ Niet OK	
VENTILATIE OPSTELLINGSRUIMTE of STOOKPLAATS		Bochten ☒ OK ☐ Niet OK	
Ventilatie ☐ Direct ☐ Indirect		Staat trekregelaar ☒ OK ☐ Niet OK	
Sectie verluchting boven: cm² onder: cm² ☐ OK ☐ Niet OK		Isolatie ☐ OK ☐ Niet OK	
HYDRAULISCHE INSTALLATIE		(sporen van condensatie)	
Lekken ☒ OK ☐ Niet OK		ELEKTRISCHE INSTALLATIE	
Veiligheidsklep ☒ OK ☐ Niet OK		KetelZekering ☒ OK ☐ Niet OK	
ExpansievatVoordruk: ☒ OK ☐ Niet OK		Schakelaar ☒ OK ☐ Niet OK	
BoilerVeiligheidsklep ☐ OK ☐ Niet OK		VeiligheidAquastaten ☒ OK ☐ Niet OK	
Sanitair expansievat ☐ OK ☐ Niet OK		Signalisatielampjes ☐ OK ☐ Niet OK	
EINDBEOORDELING (kruis aan wat van toepassing is)		Aarding ☒ OK ☐ Niet OK	
Stooktoestel conform ☒ OK ☐ Niet OK		Eerstvolgende onderhoud vóór 09/09/2028	
Rookgasafvoerkanal conform ☒ OK ☐ Niet OK			
Stookplaats conform ☒ OK ☐ Niet OK			
Verbrandingscontrole (verbrandingsattest toe te voegen) ☒ OK ☐ Niet OK			
Gebreken:			
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:			
Opmerkingen:			

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/privacy).