

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

Datum keuring: 07/02/2020 Inspecteur: Tom Anthonis Mentor: - Installateur: J-Elektro  
ID-label: - Client reference: - IK. nr.: -

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557 Serie Nr.: 18460126

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Fruithoflaan  
Huisnummer 72-74  
Busnummer 1r  
Postcode 2600  
Gemeente Berchem  
Land België

Naam contactpersoon Joey Janssen  
Telefoon +32495827568  
Gsm nr. (SMS)

#### Eigenaar

Naam J-Elektro  
Straatnaam Fruithoflaan  
Huisnummer 72-74  
Busnummer 1r  
Postcode 2600  
Gemeente Berchem  
Land België

#### Installateur

Naam J-Elektro  
BTW nr. BE 660 628 990  
Telefoonnummer +32495827568  
E-mail J-elektro@outlook.be

Type : woning EAN : 54144 Teller Nr.: : 24069976

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm<sup>2</sup> Max beveiliging: 40 A  
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 6 Isolatie: 618 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 3.07 Ω

#### DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

| IΔ (mA) | In (A) | In - andere (A) | I <sub>st</sub>  | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|---------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300     | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 5                  | Ok   | Ok    |
| 30      | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 5                  | Ok   | Ok    |

#### BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm <sup>2</sup> ) |
|----------------|-------|--------------------|----------|---|---------------------------|
| 3              | C     | 16                 |          | 2 | 2,5                       |
| 2              | C     | 20                 |          | 2 | 4                         |
| 1              | C     | 16                 |          | 3 | 6                         |

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK Directe aanraking ☒ OK ☐ NOK Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK  
Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK Correcte schema's ☒ OK ☐ NOK schema in bijlage door Aceg vzw ☐  
Equipotentiale verbindingen ☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting  
Continuïteit ☒ OK ☐ NOK Verlichting / toestellen ☐ OK ☐ NOK ☒ NVT

#### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

##### Opmerking

- O2 Geen inbreuken vastgesteld.  
O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

#### BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 7/2/2045
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.





**De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:



**De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 7

## VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Tom Anthonis

### Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

### Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be


02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031


### Stappenplan voor een installatie die conform is:

| Stap 1                                                                         | Stap 2                                                                          | Stap 3                                                   | Stap 4                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 7/2/2045 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |





Great Old Renovations BVBA, Fruithoflaan 72-74 1R, 2600 Berchem [getekend met www.listrik.be] 1/1



ACEG  
Tom Anthonis

7/12/2020

16/1/38





Eurotest 61557



METREL

500V \*MΩ

618 MΩ U<sub>m</sub> 524V

EUROTEST 61557


F1


F2

F3

F4







Great Old Renovations BVBA, Fruithoflaan 72-74 1R, 2600 Berchem  
[getekend met www.lisstrik.be] 3/3

**DOSSIER ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

**EIGENAR**  
Great Old Renovations BVBA  
Fruithoflaan 72-74 1R  
2600 Berchem

**FAKTOREK**  
Janssen Jooy  
Tulpenlaan 50  
Schooten 2900  
BE6669.628.990  
0455/82.75.68  
j-elektro@outlook.be

**KEURING**  
Organisatie  
Naam  
Datum  
Bijlagen  
Handtekening/Stempel

**DOSSIER**  
SITUATIE-SCHEMA pagina:1  
EEN-DRAD-SCHEMA pagina:1  
INSTALLATIE GEGEVENS pagina:1  
MATERIAAL LIJST pagina:1  
ZEKERINGAST MARKERINGEN pagina:2

**SOFTWARE**  
LISTRIK: www.lisstrik.be

**QACEG**  
Tom Antonis  
7/2/2020